







Matriz de verificación de requisitos


| CONVOCATORIA PRONE 001 DE 2025 | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|------------|---|---|---|------------|---|--|
| Nombre del Proyecto: | NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO DIECINUEVE DE MARZO | | | | | Vigencia: | 2025 | Revision y evaluación Previa | | | |
| No. De Usuarios | 184 | No. De Beneficiarios: | 184 | Fecha de Evaluación: | 27/06/2025 | Código SUI | 1199 | Revision y evaluación Previa | | | |
| Valor total del Proyecto: | \$ 4.246.091.231 | Valor Solicitado al PRONE: | \$ 4.246.091.231 | Valor de Cofinanciación (si aplica): | 0 | Usuarios Registrados en SUI | 212 | Fecha de evaluación subanulación: | 22/07/2025 | | |
| EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRONE | | | | Espacio para diligenciamiento por parte de MinEnergía | | Subanulación | | Espacio para diligenciamiento por parte de MinEnergía | | | |
| Requisitos según Anexo de la Resolución 40243 de 2025 | | | | OBSERVACIONES | | CUMPLE | | Motivo | | | |
| | | | | SI | NO | N/A | | SI | NO | | |
| B-1) DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS/JURIDICOS DE LA CONVOCATORIA PRONE NO. 001 DE 2025 | | | | | | | | | | | |
| 1 | Carta de presentación con la solicitud de recursos, debidamente suscrita por el representante legal y en el formato adjunto "Formato Carta de presentación". Nota: En caso de que el proyecto abarque múltiples barrios, la información de códigos SUI, usuarios registrados y usuarios a normalizar deberá estar separada por cada barrio | Departamento, municipio, barrio, nombre del proyecto | X | | | | | | | | |
| | | Código(s) SUI del(los) barrio(s). | X | | | | | | | | |
| | | Número de usuarios registrados en el SUI | X | | | | | | | | |
| | | Número de usuarios a normalizar | X | | | | | | | | |
| | | Valor total del proyecto | X | | | | | | | | |
| | | Valor de cofinanciación (cuando aplique) | | X | | | | | | | |
| | | Valor solicitado al PRONE | X | | | | | | | | |
| | | Tipo de sistemas de medición a utilizar, siendo estos: Sistema de Medición Avanzada (AMI) y Sistema de Medición Bidireccional, entendiéndose que este último debe ser AMI. Así mismo, los sistemas de medición podrán implementar la modalidad de pago anticipado | X | | | | | | | | |
| | | Tipo(s) de sistema(s) AGPE a utilizar (tipo grilla, sobre techos/canchas o cualquier otra denominación y detallando la capacidad total a instalar en MW. | X | | | | | | | | |
| | | Se debe certificar que el proyecto no ha sido presentado para ser financiado con otras fuentes de financiación pública | X | | | | | | | | |
| El documento está debidamente firmado por el representante legal y en formato PDF, los datos generales del proyecto están completos y correctamente diligenciados | X | | | | | | | | | | |
| El formato no presenta alteraciones, modificaciones, emendaduras y/o tachones. De lo contrario el formato deberá ser subsanado por el operador de red | X | | | | | | | | | | |
| Debe subsanar alguno de los anteriores requisitos | | | X | | | | | | | | |
| 2 | Garantía de Seriedad debidamente otorgada y firmada por | Firmada por el Tomador y la aseguradora | X | | | | El documento NO fue aportado | | X | El OR no presenta la garantía de seriedad de la propuesta, razón por la cual NO cumple con lo establecido por el numeral segundo B-1) de los documentos administrativos/jurídicos de la convocatoria PRONE señalados en la Resolución No. 40243 de 2025 | |
| | | El Ministerio de Minas y Energía es el asegurado y beneficiario | X | | | | El documento NO fue aportado | | X | El OR no presenta la garantía de seriedad de la propuesta, razón por la cual NO cumple con lo establecido por el numeral segundo B-1) de los documentos administrativos/jurídicos de la convocatoria PRONE señalados en la Resolución No. 40243 de 2025 | |
| | | Tiene como amparos: i) la responsabilidad de los diseños y presupuestos presentados para el proyecto PRONE ii) el cumplimiento de los compromisos del Operador de Red en su propio plan de inversión en normalización de redes iii) los riesgos derivados de la no suscripción del contrato por parte del operador de red en el proyecto de resolución. | X | | | | El documento NO fue aportado | | X | El OR no presenta la garantía de seriedad de la propuesta, razón por la cual NO cumple con lo establecido por el numeral segundo B-1) de los documentos administrativos/jurídicos de la convocatoria PRONE señalados en la Resolución No. 40243 de 2025 | |
| | | La garantía equivale mínimo a un cinco por ciento (5%) del valor total del proyecto. | X | | | | El documento NO fue aportado | | X | El OR no presenta la garantía de seriedad de la propuesta, razón por la cual NO cumple con lo establecido por el numeral segundo B-1) de los documentos administrativos/jurídicos de la convocatoria PRONE señalados en la Resolución No. 40243 de 2025 | |
| | | Tiene vigencia de seis (6) meses contados a partir de la fecha de recepción de los planes, programas y/o proyectos. | X | | | | El documento NO fue aportado | | X | El OR no presenta la garantía de seriedad de la propuesta, razón por la cual NO cumple con lo establecido por el numeral segundo B-1) de los documentos administrativos/jurídicos de la convocatoria PRONE señalados en la Resolución No. 40243 de 2025 | |
| | | Expedida por una compañía de seguros autorizada en Colombia | X | | | | El documento NO fue aportado | | X | El OR no presenta la garantía de seriedad de la propuesta, razón por la cual NO cumple con lo establecido por el numeral segundo B-1) de los documentos administrativos/jurídicos de la convocatoria PRONE señalados en la Resolución No. 40243 de 2025 | |
| | | En caso de presentar más de un proyecto, se podrá constituir una sola garantía siempre que la misma asegure el 5% del valor total de todos los proyectos (la garantía deberá estar presente en cada uno de las carpetas de los proyectos) | X | | | | El documento NO fue aportado | | X | El OR no presenta la garantía de seriedad de la propuesta, razón por la cual NO cumple con lo establecido por el numeral segundo B-1) de los documentos administrativos/jurídicos de la convocatoria PRONE señalados en la Resolución No. 40243 de 2025 | |
| | | El documento debe estar en formato PDF, no debe presentar alteraciones, modificaciones, emendaduras y/o tachones. De lo contrario el formato deberá ser subsanado por el operador de red | X | | | | El documento NO fue aportado | | X | El OR no presenta la garantía de seriedad de la propuesta, razón por la cual NO cumple con lo establecido por el numeral segundo B-1) de los documentos administrativos/jurídicos de la convocatoria PRONE señalados en la Resolución No. 40243 de 2025 | |
| | | Debe subsanar alguno de los anteriores requisitos | | X | | | | De acuerdo a lo contemplado en el Numeral 4.6 Subsanaciones de la Resolución 40243 de fecha 03 junio de 2025. MME, se solicita a AIR-E SA ESP, subsanar dicho requisito | | | |
| | | 3 | Certificado de la Entidad Territorial, con el correspondiente membrete de la entidad y en el formato adjunto "Formato Certificación Entidad Territorial" | Certificar la calidad actual de los barrios como subnormales de acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), Plan Básico de Ordenamiento Territorial - PBOT o Esquema de Ordenamiento Territorial - EOT del que trata la Ley 388 de 1997 | X | | | | | | |
| Certificar la estratificación socioeconómica actual y en la que quedarán los barrios una vez normalizados las redes eléctricas | X | | | | | | | | | | |
| Que certifique su compromiso como representante legal de la entidad territorial, a gestionar los recursos necesarios requeridos para la implementación de la infraestructura de alumbrado público, una vez se normalicen las redes eléctricas del(los) barrio(s) subnormal(es). | X | | | | | | | | | | |
| Que los usuarios beneficiarios del proyecto NO se encuentren ubicados en un área en condición de riesgo, lo cual debe estar acorde con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 1503 de 2012, en la cual adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. | X | | | | | | | | | | |
| Que el(los) barrio(s) y/o la(s) zona(s) a utilizar no se encuentre(n) en riesgo por la propiedad. | X | | | | | | | | | | |
| Que conoce y está de acuerdo con el tipo de medida a utilizar en el proyecto (especificando que el tipo de medida es AMI y/o bidireccional AMI según sea el caso). | X | | | | | | En el numeral iv) del documento no se especifica que el tipo de medida es AMI y/o bidireccional AMI según sea el caso acorde a lo expresado en el formato establecido | | X | El OR no presenta la Subsanación del requisito, razón por la cual NO cumple con lo establecido por el numeral tercero B-1) de los documentos administrativos/jurídicos de la convocatoria PRONE señalados en la Resolución No. 40243 de 2025 | |
| Compromiso de acompañar las asociaciones a las comunidades objeto del proyecto con el fin de garantizar el compromiso y participación de las mismas. | X | | | | | | | | | | |
| Que el proyecto no ha sido presentado a otros fondos o fuentes de financiación pública destinados al mismo alcance, objetivo, ubicación, usuarios, entre otras características de este. | X | | | | | | | | | | |
| Formato "Certificación Entidad Territorial" diligenciado en su totalidad, no presenta alteraciones, modificaciones, emendaduras y/o tachones que no permitan su lectura de forma correcta. | X | | | | | | El formato presenta alteraciones respecto al original, dado que, se incluyen ítems que no corresponden al anexo del proceso | | X | El OR no presenta la Subsanación del requisito, razón por la cual NO cumple con lo establecido por el numeral tercero B-1) de los documentos administrativos/jurídicos de la convocatoria PRONE señalados en la Resolución No. 40243 de 2025 | |
| Los datos se encuentran correctamente diligenciados. | X | | | | | | | | | | |
| El documento es expedido en el año en curso (2025) | X | | | | | | | | | | |
| El documento se encuentra en formato PDF. | X | | | | | | | | | | |
| El documento es suscrito por el alcalde o por quien ejerza sus funciones. | X | | | | | | | | | | |
| En caso de que el firmante no sea el alcalde, se deberá adjuntar el acto administrativo que delega las funciones de este al firmante. | X | | | | | | | | | | |
| Debe subsanar alguno de los anteriores requisitos | | X | | | | De acuerdo a lo contemplado en el Numeral 4.6 Subsanaciones de la Resolución 40243 de fecha 03 junio de 2025. MME, se solicita a AIR-E SA ESP, subsanar dicho requisito | | | | | |


|  Matriz de verificación de requisitos | | | | | | | | | | |
|--|--|--|------------------|--------------------------------------|------------|---|---|----------------------------------|------------------------------|---|
| CONVOCATORIA PRONE 001 DE 2025 | | | | | | | | | | |
| Nombre del Proyecto: | NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO DIECINUEVE DE MARZO | | | | | Vigencia: | 2025 | | Revision y evaluación Previa | |
| No. De Usuarios | 184 | No. De Beneficiarios: | 184 | Fecha de Evaluación: | 27/06/2025 | Código SUI | 1199 | Fecha de evaluación subsanación: | | 22/07/2025 |
| Valor total del Proyecto: | \$ 4.246.091.231 | Valor Solicitado al PRONE: | \$ 4.246.091.231 | Valor de Cofinanciación (si aplica): | 0 | Usuarios Registrados en SUI | 212 | | | |
| EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRONE | | | | Verificación | | Espacio para diligenciamiento por parte de MinEnergía | | Subsanación | | Espacio para diligenciamiento por parte de MinEnergía |
| Requisitos según Anexo de la Resolución 40243 de 2025 | | | | CUMPLE | | Observaciones | | CUMPLE | | Motivo |
| | | | | SI | NO | | | N/A | SI | |
| 4 | Listado de Usuarios a Beneficiar y en el formato adjunto "Listado de usuarios a Beneficiar" | El listado de usuarios beneficiarios debe incluir la ubicación de cada vivienda en coordenadas bajo el formato Managua-Sigra origen Bogotá y la dirección completa, diligenciado en su totalidad en el formato denominado "Listado de usuarios a beneficiar" proporcionado por el Ministerio | X | | | | | | | |
| | | Formato "Listado de usuarios a beneficiar" diligenciado en su totalidad, no presenta alteraciones, modificaciones, enmendaduras y/o tachones que no permitan su lectura de forma correcta. | | X | | | El título no corresponde al mismo registrado en la carta de presentación del proyecto | X | | |
| | | Los datos se encuentran correctamente diligenciados. | | X | | | Los datos registrados en la columna dirección no se encuentran correctamente diligenciados, puesto que hay usuarios donde no se especifica su dirección | X | | |
| | | El documento se encuentra firmado por el representante legal. | X | | | | | | | |
| | | Debe subsanar alguno de los anteriores requisitos | X | | | | De acuerdo a lo contemplado en el Numeral 4.6 Subsanaciones de la Resolución 40243 de fecha 03 junio de 2025, MME, se solicita a AIR-E SA ESP, subsanar dicho requisito | | | |
| 5 | Acuerdo para la atención de los usuarios normalizados y en el formato "Acuerdo para la atención de usuarios normalizados" (si aplica) | Formato "Acuerdo para la atención de usuarios normalizados" diligenciado en su totalidad, en el que conste el compromiso del comercializador frente a la atención de usuarios normalizados y que podrá ser modificado en atención a los acuerdos realizados entre el operador de red y el comercializador. | | | X | | | | | |
| | | Los datos se encuentran correctamente diligenciados. | | | X | | | | | |
| | | El documento se encuentra firmado por las partes OR y Comercializador. | | | X | | | | | |
| | | Debe subsanar alguno de los anteriores requisitos | | X | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 6 | Certificado del Operador de Red y en el formato "Certificación Operador de Red" | Financiar y brindar el apoyo técnico requerido para la adecuación de las redes internas de las viviendas beneficiadas | X | | | | | | | |
| | | Compromiso en la contratación de personal local que cumpla con los perfiles requeridos. | | X | | | | | | |
| | | Listado de usuarios a beneficiar posterior al registro y previo al inicio de obras | | X | | | | | | |
| | | Compromiso a realizar la administración, operación, mantenimiento y reposición de la infraestructura de normalización | | X | | | | | | |
| | | Se compromete a realizar la COMERCIALIZACIÓN de la energía eléctrica requeriendo y/o inyectada a la red por los nuevos usuarios y/o por los sistemas de autogeneración a pequeña escala (AGPE) de acuerdo con la regulación vigente | X | | | | | | | |
| | | Compromiso de realizar las socializaciones y acompañamiento social necesarios a las comunidades objeto del proyecto antes y durante su ejecución con el fin de garantizar el compromiso y participación de estas | X | | | | | | | |
| | | El representante legal manifiesta bajo la gravedad del juramento, que no se encuentra incurso en inhabilidades o incompatibilidades previstas en la Ley, en especial la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007 | X | | | | | | | |
| | | Establece el compromiso de asumir costos adicionales que puedan ser requeridos dentro de la ejecución del proyecto | X | | | | | | | |
| | | Compromiso de establecer ellos puntos de conexión conforme al sistema de AGPE que se vaya a implementar | X | | | | | | | |
| | | Acreditación donde se certifique que el proyecto ha sido socializado con la comunidad beneficiada previo a la presentación del mismo en la convocatoria | X | | | | | | | |
| | | Acreditación de que una vez concluidas las obras contempladas, el Operador de Red permitirá la conexión de los activos. | X | | | | | | | |
| | | Formato "Certificación Operador de Red" diligenciado en su totalidad, no presenta alteraciones, modificaciones, enmendaduras y/o tachones que no permitan su lectura de forma correcta. | | X | | | | | | |
| | | Los datos se encuentran correctamente diligenciados. | | X | | | | | | |
| | | El documento se encuentra en formato PDF. | | X | | | | | | |
| | | El documento se encuentra firmado por el representante legal. | | X | | | | | | |
| 7 | Oficio expedido por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios SSPD del registro de los barrios subnormales del proyecto en el SUI. | Expedido en la vigencia 2025 | | X | | | | | | |
| | | Relación de el(la) nombre(s) del(las) barrio(s) subnormal(es) con su respectivo código SUI | | X | | | | | | |
| | | Numero de usuarios registrados por barrio | | X | | | | | | |
| | | Debe subsanar alguno de los anteriores requisitos | | X | | | De acuerdo a lo contemplado en el Numeral 4.6 Subsanaciones de la Resolución 40243 de fecha 03 junio de 2025, MME, se solicita a AIR-E SA ESP, subsanar dicho requisito | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 8 | Documento de Cofinanciación y en el formato "Cofinanciación por parte del OR" (si aplica). | Formato "Cofinanciación por parte del OR" diligenciado en su totalidad, no presenta alteraciones, modificaciones, enmendaduras y/o tachones que no permitan su lectura de forma correcta. | | | X | | Indica que no Aplica | | | |
| | | Si el documento que se presenta es cofinanciado, se deberá indicar el porcentaje de cofinanciación el cual debe estar entre el 3% y 90% del valor total asociado a normalización | | | X | | Indica que no Aplica | | | |
| | | Debe indicar el valor numérico de cofinanciación | | | X | | Indica que no Aplica | | | |
| | | Estado financiero o Balance general, debidamente certificado y firmado por un contador público, con corte a 31 de diciembre de 2024 | | | X | | Indica que no Aplica | | | |
| | | Documento que demuestre que el operador tiene líneas de crédito preaprobadas con entidades financieras por el monto de la cofinanciación ofrecida. | | | X | | Indica que no Aplica | | | |
| | | Indicadores de solvencia financiera o recursos de caja con destinación específica para el proyecto, cuando se realice la cofinanciación con recursos propios y no a través de líneas de crédito | | | X | | Indica que no Aplica | | | |
| | | Los datos se encuentran correctamente diligenciados. | | | X | | Indica que no Aplica | | | |
| | | El documento se encuentra en formato PDF. | | | X | | Indica que no Aplica | | | |
| | | El documento se encuentra firmado por el representante legal. | | | X | | Indica que no Aplica | | | |
| | | Debe subsanar alguno de los anteriores requisitos | | X | | | Indica que no Aplica | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|---|--|----------------------------|---|------------------|---|--------------------------------------|------|--|---|-----------------------------|--|---|--|
| <div><div>Matriz de verificación de requisitos</div></div> | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONVOCATORIA PRONE 001 DE 2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre del Proyecto: | | NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO DIECINUEVE DE MARZO | | | | | Vigencia: | | 2025 | | Revision y evaluación Previa | | | | |
| No. De Usuarios | | 184 | | No. De Beneficiarios: | | 184 | | Fecha de Evaluación: | | 27/06/2025 | | Código SUI | | 1199 | |
| Valor total del Proyecto: | | \$ 4.246.091.231 | | Valor Solicitado al PRONE: | | \$ 4.246.091.231 | | Valor de Cofinanciación (si aplica): | | 0 | | Usuarios Registrados en SUI | | 212 | |
| EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRONE | | | | | | | | Verificación | | Espacio para diligenciamiento por parte de MinEnergía | | Subsanación | | Espacio para diligenciamiento por parte de MinEnergía | |
| Requisitos según Anexo de la Resolución 40243 de 2025 | | | | | | | | CUMPLE | | Observaciones | | CUMPLE | | Motivo | |
| | | | | | | | | SI NO N/A | | | | SI NO | | | |
| 9 | Formatos diligenciados | Anexo 1 " Información del proyecto" | Formato "Anexo 1 Información del proyecto" diligenciado en su totalidad, no presenta alteraciones, modificaciones, enmendaduras y/o tachones que no permitan su lectura de forma correcta. | | X | | La información relacionada a la garantía de seriedad y/o cumplimiento de la oferta no se encuentra diligenciada | | | X | El OR no presentó la Subsanación del requisito, razón por la cual NO cumple con lo establecido por el numeral tercero (B-1) de los documentos administrativos/jurídicos de la convocatoria PRONE señalados en la Resolución No. 40243 de 2025 | | | | |
| | | | Los datos se encuentran correctamente diligenciados. | | X | | Falta información de la Garantía de Seriedad de la Oferta | | | X | El OR no presentó la Subsanación del requisito, razón por la cual NO cumple con lo establecido por el numeral tercero (B-1) de los documentos administrativos/jurídicos de la convocatoria PRONE señalados en la Resolución No. 40243 de 2025 | | | | |
| | | | El documento se encuentra en formato PDF. | X | | | | | | | | | | | |
| | | | El documento se encuentra firmado por el representante legal. | | X | | No presenta Firma del Representante Legal | | | X | El OR no presentó la Subsanación del requisito, razón por la cual NO cumple con lo establecido por el numeral tercero (B-1) de los documentos administrativos/jurídicos de la convocatoria PRONE señalados en la Resolución No. 40243 de 2025 | | | | |
| | | | Debe subsanar alguno de los anteriores requisitos | X | | | De acuerdo a lo contemplado en el Numeral 4.6 Subsanaciones de la Resolución 40243 de fecha 03 junio de 2025. MME, se solicita a AIR-E SA ESP, subsanar dicho requisito | | | | | | | | |
| | | Anexo 2 "Compromiso de proyecto de normalización de redes eléctricas y autogeneración a pequeña escala" | Formato "Anexo 2 Compromiso de proyectos de normalización de redes eléctricas y autogeneración a pequeña escala" diligenciado en su totalidad, no presenta alteraciones, modificaciones, enmendaduras y/o tachones que no permitan su lectura de forma correcta. | | X | | | | | | | | | | |
| | | | Los datos se encuentran correctamente diligenciados. | | X | | | | | | | | | | |
| | | | El documento se encuentra en formato PDF. | X | | | | | | | | | | | |
| | | | El documento se encuentra firmado por el representante legal. | X | | | | | | | | | | | |
| | | | Debe subsanar alguno de los anteriores requisitos | | X | | | | | | | | | | |
| | | Anexo 3 "Cronograma" | Formato "Anexo 3 Cronograma" diligenciado en su totalidad, no presenta alteraciones, modificaciones, enmendaduras y/o tachones que no permitan su lectura de forma correcta. | | X | | No se establece el "PLAZO DE LA ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN" | | X | | | | | | |
| | | | Los datos se encuentran correctamente diligenciados. | | X | | El nombre del proyecto no coincide con el registrado en la carta de presentación | | X | | | | | | |
| | | | El documento se encuentra en formato PDF. | | X | | El documento no fue aportado en formato PDF | | X | | | | | | |
| | | | El documento se encuentra firmado por el representante legal. | | X | | No presenta Firma del Representante Legal | | X | | | | | | |
| | | | Debe subsanar alguno de los anteriores requisitos | X | | | De acuerdo a lo contemplado en el Numeral 4.6 Subsanaciones de la Resolución 40243 de fecha 03 junio de 2025. MME, se solicita a AIR-E SA ESP, subsanar dicho requisito | | | | | | | | |
| | | OBSERVACIONES ADICIONALES Fase "4.5 Evaluación" | | | | | | | | OBSERVACIONES ADICIONALES | | | | | |
| | | Verificar que el nombre del proyecto coincida en todos los documentos | | | | | | | | Las observaciones registradas han sido formuladas con base en los requisitos establecidos en la Resolución 40243 de 2025, la cual regula los lineamientos técnicos, administrativos, financieros y sociales aplicables para los Planes, Programas y/o Proyectos de Normalización de Redes Eléctricas incluyendo sistemas de Autogeneración a Pequeña Escala. Por lo anterior y verificados los documentos aportados por el OR, en calidad de Subsanaciones; no se evidencia que aportara la Garantía de Seriedad debidamente otorgada y firmada por el tomador, a favor del Ministerio de Minas y Energía; del mismo modo no aportó Certificado de la Entidad Territorial, con el correspondiente membrete de la entidad y en el formato adjunto "Formato Certificación Entidad Territorial"; por último no aportó el Anexo 1 " Información del proyecto" | | | | | |
| | | De acuerdo con la Evaluación Realizada se Emite Concepto | | | | | | | | FAVORABLE | | NO FAVORABLE | | X | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|----------------------------|--|------------------|--|---|------|--------------|---|
| <div><div>Matriz de verificación de requisitos</div></div> | | | | | | | | | | | |
| CONVOCATORIA PRONE 001 DE 2025 | | | | | | | | | | | |
| Nombre del Proyecto: | | NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO DIECINUEVE DE MARZO | | | | | Vigencia: | | 2025 | | |
| No. De Usuarios | | 184 | | No. De Beneficiarios: | | 184 | | Fecha de Evaluación: | | 27/06/2025 | |
| Valor total del Proyecto: | | \$ 4.246.091.231 | | Valor Solicitado al PRONE: | | \$ 4.246.091.231 | | Código SUI | | 1199 | |
| | | | | | | | | Usuarios Registrados en SUI | | 208 | |
| Fecha de evaluación subsanación: | | | | | | | | 24/07/2025 | | | |
| EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRONE | | | | | | | | Revisión y evaluación Previa | | | |
| Verificación | | | | | | | | Espacio para diligenciamiento por parte de MinEnergía | | | |
| CUMPLE | | | | | | | | CUMPLE | | | |
| Requisitos según Anexo de la Resolución 40243 de 2025 | | | | | | | | Motivo | | | |
| SI | | | | | | | | NO | | | |
| N/A | | | | | | | | | | | |
| B-2) DOCUMENTOS TÉCNICOS DE LA CONVOCATORIA PRONE NO. 001 DE 2025 | | | | | | | | | | | |
| DISEÑO CIVIL | | | | | | | | | | | |
| 1 | Diseños civiles y memorias de cálculo | Memoria de cálculo contiene el diseño detallado de conformidad a lo establecido en la normativa, contiene nombre completo del proyecto en todos los documentos relacionados y ubicación del proyecto, el documento está firmado. | | | | X | Subsanar el documento "Memoria de Análisis y Diseño Estructural" y "Memoria de cálculo de cimentaciones con zapata" ya que no se encuentra debidamente referenciado con el nombre del proyecto, se debe incluir la localización, zonas específicas y demás datos correspondientes. Los estudios presentados no cuentan con la firma del profesional responsable. Es necesario que estos documentos incluyan los datos completos del profesional que los elaboró, así como una manifestación expresa en la que asuma la responsabilidad por los cálculos estructurales y de cimentación, según aplica. Esto con el fin de verificar la correspondencia entre el autor de los estudios y el profesional que suscribe el memorial de responsabilidad. No contiene la ubicación del proyecto, por lo tanto no se puede identificar las zonas a intervenir. Se debe tener en cuenta que en el documento se evidencia que hay 76 folios sin embargo el último hoja del documento en su pie de página dice 75 de 76. Se solicita verificar los folios faltantes. Las memorias de cálculo de las cimentaciones tampoco se encuentran firmadas por el profesional a cargo. De acuerdo con lo manifestado en los cálculos de cimentación acerca del estudio de suelos previo que se tiene de la zona, se solicita adjuntar estos resultados obtenidos para verificar las condiciones del suelo o un resumen de la estrategia encontrada. | | | X | No se adjuntó el documento en referencia, para validar si fueron subsanadas las observaciones realizadas, por lo tanto no cumple. |
| | | Descripción de la estructura y del sistema de resistencia ante cargas verticales laterales (Estructura, Cimentaciones, Conexiones) | | | | X | | | | | |
| | | Criterios básicos de diseño (Sistema Estructural - Descripción de los elementos estructurales) | | | | X | | | | | |
| | | Propiedades de los materiales utilizados en el diseño (Propiedades del concreto estructural - Propiedades del Acero de refuerzo - Propiedades de Acero estructural) | | | | X | | | | | |
| | | Cargas de diseño (Carga muerta - Sobre carga muerta - Carga viva - Carga viva de cubierta - Carga sísmica - Coeficiente de dispersión de energía - Carga de empuje de tierra y presiones hidrostáticas - carga de viento) | | | | X | | | | | |
| | | Métodos del estado límite de resistencia. | | | | X | | | | | |
| | | Diseño de Elementos Estructurales: Cálculos detallados para cada tipo de elemento estructural (vigas, columnas, losas, cimentaciones, etc.), incluyendo diagramas de momentos, cortantes y axiales. | | | | X | | | | | |
| | | Verificación de índice de sobre esfuerzo de los elementos. | | | | X | No se evidencia dentro del cálculo estructural las condiciones de los índices de sobre esfuerzo de los elementos, se solicita adjuntar la tabla de resultados y su cumplimiento conforme a los dispuesto en la Norma. | | | X | No se adjuntó el documento en referencia, para validar si fueron subsanadas las observaciones realizadas, por lo tanto no cumple. |
| | | Verificación de derivas | | | | X | Se evidencia en las conclusiones de los estudios y cálculos estructurales la determinación de las derivas, sin embargo, no se evidencia en el documento el cuadro de resumen de estos resultados y su cumplimiento conforme a los dispuesto en la Norma, se solicita adjuntar. | | | X | No se adjuntó el documento en referencia, para validar si fueron subsanadas las observaciones realizadas, por lo tanto no cumple. |
| | | Verificación y comparación de cortante dinámico y cortante estático. | | | | X | | | | | |
| Anexos: Cualquier información adicional relevante, como tablas de propiedades de materiales, resultados de pruebas de laboratorio, en caso de que aplique. | | | | X | | | | | | | |
| Debe subsanar alguno de los anteriores requisitos | | | | | | X | De conformidad a la Resolución No. 40243 de 2025, la documentación descrita anteriormente podrá ser subsanada una ÚNICA vez en los plazos establecidos. | | | | |
| 2 | Planos Estructurales | Planos detallados que muestren la disposición, dimensiones y detalles de los elementos estructurales, refuerzos, nombre del proyecto, nombre de los ingenieros responsables, localización, fecha, escala, convenciones, simbología, cortes, alizados, planos. | | | | X | PLANOS DE CIMENTACION TIPO ZAPATA: Dentro de los planos entregados no se evidencian la localización del proyecto, nombre del proyecto, no se evidencia plano de referenciación en planta donde se identifique la localización de cada una de las estructuras a instalar con sus respectivas convenciones y símbolos. Se solicita especificar en cada plano el tipo de cimentación al que hace referencia teniendo en cuenta que en las dos tablas se habla de tipo T2, PLANO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES: Dentro de los planos entregados no se evidencian la localización del proyecto, nombre del proyecto, no se evidencia plano de referenciación en planta donde se identifique la localización de cada una de las estructuras a instalar con sus respectivas convenciones y simbologías. No se evidencia la firma dentro de los campos "Dibujó" y "Revisó", adicionalmente los planos, deben estar firmados por el Representante legal del propietario. | | | X | No se adjuntan documentos referentes a planos de cimentación tipo zapata y planos de elementos estructurales, con la subsanación de las observaciones realizadas, por lo tanto no cumple. |
| | | Debe subsanar alguno de los anteriores requisitos | | | | X | De conformidad a la Resolución No. 40243 de 2025, la documentación descrita anteriormente podrá ser subsanada una ÚNICA vez en los plazos establecidos. | | | | |
| 3 | Estudio de suelos | Estudios geotécnicos que considere necesarios para la construcción de los proyectos, estos deben acompañarse del memorial de responsabilidad firmado y sea elaborado por un profesional idóneo en el área. | | | | X | Si bien en el cálculo de cimentaciones se indica que los diseños fueron elaborados con base en un estudio de suelos previo en la zona, al subanar la entrega de los estudios de suelos, este debe contener el resumen con los parámetros geotécnicos básicos obtenidos, donde se evidencie la estrategia y las condiciones del terreno, de conformidad a la normatividad. Se debe garantizar como mínimo, una investigación adecuada de las condiciones del terreno, así como la inclusión del concepto geotécnico que respalde técnicamente las decisiones de diseño adoptadas. | | | X | De acuerdo con el documento allegado, y teniendo en cuenta que el proyecto se desarrollará en barrios ubicados en diferentes departamentos del país, en zonas con alta variabilidad geotécnica y exposición significativa a cargas de viento, se resalta la necesidad de realizar un análisis detallado de las condiciones del terreno en función de la localización específica de cada uno de los proyectos. Conforme a lo establecido en la NBR-10, dicho análisis debe estar respaldado por un estudio geotécnico elaborado por un profesional idóneo, cuya firma y matrícula profesional valden su competencia, tal como lo exige el numeral 1.1.2.1 del reglamento. Esto, con el fin de garantizar la estabilidad de las cimentaciones proyectadas y asegurar el cumplimiento de los requisitos técnicos y normativos contemplados en la NBR-10. |
| | | Debe subsanar alguno de los anteriores requisitos | | | | X | De conformidad a la Resolución No. 40243 de 2025, la documentación descrita anteriormente podrá ser subsanada una ÚNICA vez en los plazos establecidos. | | | | |
| 4 | Aporte a título gratuito los diseños civiles realizados | Especifica el nombre del proyecto, presenta la firma del profesional con la debida identificación de ciudadanía, matrícula profesional, dirección, datos de contacto. Memorial de responsabilidad de los especialistas firmado, que participen en los diseños con sus respectivos anexos y dentro del cual se especifiquen las normas técnicas vigentes bajo las cuales fueron elaborados. | | | | X | Debe subsanar, adjuntando el documento "memorial de responsabilidad" toda vez que no indica el nombre del proyecto, ni la localización, así mismo todos los condiciones expresadas en la resolución 40243 de 2025. Se debe tener en cuenta que el ingeniero encargado del análisis y cálculo estructural debe garantizar dentro del respectivo memorial que, se hace cargo de todos los elementos estructurales para el proyecto y no solo para los postes metálicos. Para la verificación de la idoneidad del profesional encargado de los cálculos estructurales, se requiere la presentación de soporte que acredite experiencia específica en el diseño de estructuras civiles. Lo anterior, debido a que se ha propuesto a un ingeniero mecánico para esta función, pese a que la Resolución exige un perfil profesional en las áreas de Ingeniería Civil y/o Arquitectura. | | | X | No anexa el documento solicitado, con las subsanaciones a las observaciones requeridas, dentro de la carpeta no se evidencian documentos soporte para la experiencia de los profesionales, por lo tanto no cumple. |
| | | Anexa documentos que certifiquen la experiencia y/o posgrado en estructuras y/o geotecnia (diploma y/o certificados de experiencia), de los profesionales que hacen parte de la elaboración de los estudios y/o diseños. | | | | X | No se evidencia dentro de los materiales de responsabilidad la presentación de certificados de experiencia para los profesionales a cargo de los estudios y diseños se solicita adjuntar. | | | X | No se adjuntó el documento de memorial de responsabilidad subsanado. Por lo tanto no cumple. |
| Debe subsanar alguno de los anteriores requisitos | | | | | | X | De conformidad a la Resolución No. 40243 de 2025, la documentación descrita anteriormente podrá ser subsanada una ÚNICA vez en los plazos establecidos. | | | | |
| 5 | Copia de la Matrícula profesional o certificado de vigencia. | Debe tener una vigencia no mayor a 3 meses a partir de la publicación de la resolución. | | | | X | | | | | |
| | | Debe subsanar alguno de los anteriores requisitos | | | | X | | | | | |
| 6 | Declaración de cumplimiento por parte del ingeniero diseñador | Debe constar que el proyecto cumple con lo establecido en el detalle reglamentario técnico lo se encuentra firmado por el representante legal. | | | | X | Se debe anexar el documento correspondiente a La "declaración de cumplimiento" toda vez que los documentos presentados no cumplen con las condiciones establecidas en la resolución 40243 de 2025. Es importante aclarar que dicho documento constituye un certificado que respalda el cumplimiento integral del proyecto, conforme a lo dispuesto en el reglamento. Menos aplicable. | | | X | No se adjuntó el documento de declaración de cumplimiento subsanado. Por lo tanto no cumple. |
| | | Debe subsanar alguno de los anteriores requisitos | | | | X | De conformidad a la Resolución No. 40243 de 2025, la documentación descrita anteriormente podrá ser subsanada una ÚNICA vez en los plazos establecidos. | | | | |
| OBSERVACIONES ADICIONALES Fase "4.5 Evaluación" | | | | | | | | OBSERVACIONES ADICIONALES | | | |
| NOTA 1: De acuerdo con los planos y cálculos estructurales aportados, se evidencia que en el plano de cimentación se contempla el uso de acero de refuerzo No. 3, 4 y 7. No obstante, al revisar el presupuesto, se observa que dicha actividad no ha sido incluida. Por lo tanto, se solicita subsanar e incorporar esta actividad junto con sus respectivos Análisis de Precios Unitarios (APU), asegurando que sean coherentes con los planos estructurales presentados. | | | | | | | | | | | |
| NOTA 2: Con relación a la actividad 5.10 del presupuesto, referida a "Sistema de puesta a tierra con una varilla de cobre desnudo o verde Nº6, bajante en cable de cobre desnudo o verde Nº6, con soldadura exotérmica y tratamiento de suelos, caja de inspección de 30 x 30 cm.", en la cual se contempla la instalación de 14 unidades, y considerando que se instalarán 41 estructuras (Tipo 1 y Tipo 2), se solicita aclarar cuál es la distribución de dicha actividad, teniendo en cuenta que cada estructura debe contar con su respectivo sistema de puesta a tierra. | | | | | | | | | | | |
| NOTA 3: Al revisar los ítems 5.1 y 5.2 del presupuesto, y con base en los cálculos de cimentación, se establece la necesidad de realizar excavaciones de 2.5 m x 2.5 m x 2 m de profundidad (sin incluir espacio de la formeta) para las estructuras Tipo 1 y Tipo 2. No obstante, en el APU correspondiente, solo se contempla para esta actividad un ayudante y una herramienta para hoyo. Por lo anterior, se solicita aclarar y ajustar tanto el tipo de herramientas como el número de operarios requeridos, considerando las características del terreno, la vía a donde donde se realizará la intervención. | | | | | | | | | | | |
| NOTA 4: Tras revisar los APU entregados y considerando la cimentación y zapatas propuestas, no se evidencia la inclusión de la "formeta" requerida para la conformación de dichos elementos. Se solicita subsanar esta omisión, incluyendo la actividad dentro del APU y dentro del presupuesto. Adicionalmente, en los planos se especifica la implementación de un "sotado" de 0.05 m de espesor para el aislamiento de la cimentación, el cual tampoco está contemplado en el presupuesto ni en los APU. Se requiere incluir esta actividad conforme a lo indicado en el diseño. | | | | | | | | | | | |
| NOTA FINAL: Se solicita realizar los ajustes pertinentes en el presupuesto, toda vez que, conforme a las observaciones señaladas, se han identificado actividades omitidas que, por su naturaleza y valor comercial, impactan financieramente al proyecto. | | | | | | | | | | | |
| De acuerdo con la Evaluación Realizada se Emite Concepto | | | | | | | | FAVORABLE | | NO FAVORABLE | |
| | | | | | | | | | | X | |


| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|--|---|--|---|---|-----------|---|------------|---|-----------------------------|-------------|----|---|--|
| <div><div>Matriz de verificación de requisitos</div></div> | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONVOCATORIA PRONE 001 DE 2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre del Proyecto: | | NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO DIECINUEVE DE MARZO | | | | | Vigencia: | 2025 | | Revisión y evaluación Previa | | | | | |
| No. De Usuarios | | 184 | | No. De Beneficiarios: | | 184 | | Fecha de Evaluación: | 27/08/2025 | | Código SUI | 1199 | | | |
| Valor total del Proyecto: | | \$ 4.246.091.231 | | Valor Solicitado al PRONE: | | \$ 4.246.091.231 | | Valor de Cofinanciación (si aplica): | 0 | | Usuarios Registrados en SUI | 212 | | | |
| EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRONE | | | | | | | | Verificación | | Espacio para diligenciamiento por parte de MinEnergía | | Subsanación | | Espacio para diligenciamiento por parte de MinEnergía | |
| Requisitos según Anexo de la Resolución 40243 de 2025 | | | | | | | | CUMPLE | | Observaciones | | CUMPLE | | Motivo | |
| | | | | | | | | SI | NO | | | N/A | SI | | |
| B-2) DOCUMENTOS TÉCNICOS DE LA CONVOCATORIA PRONE NO. 001 DE 2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| DISEÑO ELÉCTRICO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Memorias de calculo | Las Memorias de Cálculo deben especificar el nombre completo del proyecto en todos los documentos relacionados y la ubicación del proyecto. | | | X | El nombre del proyecto varía en los distintos documentos, se recuerda que según la Resolución de Convocatoria, toda la información y documentos deben ser coincidentes entre si, y no deben existir diferencias en los datos presentados. | | | X | Si bien presentó un documento de aclaraciones sobre temas específicos observados en la memoria de cálculo, no se presentó este documento con los ajustes respectivos, o con la inclusión de las aclaraciones relacionadas en el documento "ACLARACIONES DE AIR-A A OBSERVACIONES AL PRIMER INFORME CONVOCATORIA PRONE 001 DE 2025" | | | | | |
| | | Ítem del diseño detallado conforme a lo establecido en las disposiciones contenidas en el Libro 3 "Instalaciones Ópticas del RETIE, del Título 3. Diseño de las Instalaciones Eléctricas" de la Resolución MME 40117 de 2024. | | | X | | | | | | | | | | |
| | | a. Análisis de riesgos de origen eléctrico y medidas para mitigarlos. | | | | | | | | | | | | | |
| | | b. Análisis de riesgos por descargas eléctricas atmosféricas (rayos) y medidas de protección. | | | X | Se indica el artículo 16 del RETIE, sin embargo se debe tener en cuenta que la normativa actual vigente es la Resolución 40117 de 2024, la cual hace alusión al análisis de riesgos por descargas atmosféricas en el Título 13. | | | X | No se presentó memoria de cálculo con la observación ajustada | | | | | |
| | | c. Análisis y cuadros de cargas iniciales y futuras (teniendo en cuenta la proyección de demanda por región realizadas por la UPME), incluyendo el análisis de factor de potencia y armónicos cuando aplique. | | | X | No se evidencian los cuadros de cargas iniciales y futuras, si bien no se proyecta la instalación de las redes internas se debe tener un estimado de la carga de cada usuario y la proyección de crecimiento en la demanda por región realizada por la UPME. | | | X | Si bien en el documento "ACLARACIONES DE AIR-A A OBSERVACIONES AL PRIMER INFORME CONVOCATORIA PRONE 001 DE 2025" se evidencia un comentario con respecto a las cargas que se muestran en el excel de cálculos de transformadores, se debe tener en cuenta que en concordancia con lo mencionado en el requisito 1 del apartado B2) DOCUMENTOS TÉCNICOS DE LA CONVOCATORIA PRONE NO. 001 DE 2025 "Con respecto a las cargas iniciales y futuras, se entenderá como cargas a los usuarios finales y su crecimiento a futuro deberá tener en cuenta las proyecciones de demanda por región realizadas por la Unidad de Planeación Mero-Energética – UPME en su informe "PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y POTENCIA MÁXIMA 2024 2038" o aquel más actualizado." Así las cosas, se informa que no se evidencia el uso de la proyección de la demanda realizada por la UPME, por tanto no se puede verificar el correcto dimensionamiento de los transformadores. | | | | | |
| | | d. Coordinación de aislamiento eléctrico | | | X | | | | | | | | | | |
| | | e. Análisis y cálculos de cortocircuito, arco eléctrico y falla a tierra. | | | X | | | | | | | | | | |
| | | f. Análisis del nivel de tensión requerido | | | X | | | | | | | | | | |
| | | g. Cálculos de campos electromagnéticos. | | | | X | | | | | | | | | |
| | | h. Cantidad y capacidad de transformadores | | | X | El cálculo de cantidad y capacidad de transformadores depende del análisis y cálculos de cargas futuras. | | | X | Si bien en el documento "ACLARACIONES DE AIR-A A OBSERVACIONES AL PRIMER INFORME CONVOCATORIA PRONE 001 DE 2025" se evidencia un comentario con respecto a las cargas que se muestran en el excel de cálculos de transformadores, se debe tener en cuenta que en concordancia con lo mencionado en el requisito 1 del apartado B2) DOCUMENTOS TÉCNICOS DE LA CONVOCATORIA PRONE NO. 001 DE 2025 "Con respecto a las cargas iniciales y futuras, se entenderá como cargas a los usuarios finales y su crecimiento a futuro deberá tener en cuenta las proyecciones de demanda por región realizadas por la Unidad de Planeación Mero-Energética – UPME en su informe "PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y POTENCIA MÁXIMA 2024 2038" o aquel más actualizado." Así las cosas, se informa que no se evidencia el uso de la proyección de la demanda realizada por la UPME, por tanto no se puede verificar el correcto dimensionamiento de los transformadores. | | | | | |
| | | i. Cálculo del sistema de puesta a tierra. | | | X | | | | | | | | | | |
| | | j. Cálculo económico de conductores de media y baja tensión teniendo en cuenta todos los factores de pérdidas y cargas resultantes | | | X | | | | | | | | | | |
| | | k. Especificación de los conductores, teniendo en cuenta el tiempo de diseño de los interruptores, la corriente de cortocircuito de la red y la capacidad de corriente del conductor, de acuerdo con la norma IEC 60890 u otra equivalente. (Especificar el caso de conductores aislados trenzados para la red de distribución y cable para acometida con neutro contenido). | | | X | Se indica "El conductor a seleccionar debe cumplir simultáneamente con las restricciones de corriente nominal y la caída de tensión acorde al documento "Proyecto Tipo: Líneas Eléctricas Aéreas M.T. Sin Neutro de AIR-E" sin embargo, no se observa ninguna verificación. El documento "Proyecto Tipo" mencionado no está adjunto en la documentación del proyecto. | | | X | No se adjuntó el documento "Proyecto Tipo: Líneas Eléctricas Aéreas M.T. Sin Neutro de AIR-E" | | | | | |
| | | l. Cálculo mecánico de estructuras y de elementos de sujeción y soporte de redes de distribución. | | | X | Si bien se encuentra una justificación con base en un documento de AIR-E, este no se encuentra anexo, se recomienda anejar el documento y/o mencionar el cálculo detallado realizado. Adicionalmente, se menciona un anexo E.4, pero no se evidencia dicho documento en los anexos. | | | X | No se adjuntó el documento "Proyecto Tipo: Líneas Eléctricas Aéreas M.T. Sin Neutro de AIR-E" y el documento "y el "Proyecto Tipo: Líneas Eléctricas Aéreas Trenzadas de Baja Tensión de AIR-E". Así mismo, no se envió el Anexo E.4, en caso tal de que la referencia de este documento correspondiera al documento "5.4. Cálculos Mecánicos DIECINUEVE DE MARZO", no se envió la memoria de cálculo con este ajuste. | | | | | |
| | | m. Cálculo y coordinación de protecciones contra sobrecorrientes. En baja tensión se permite la coordinación con las características de limitación de corriente de los dispositivos según IEC 60947-2 Anexo A. | | | X | El documento mencionado "Proyecto Tipo" no está adjunto en la documentación del proyecto. | | | X | No se adjuntó la documentación a la que hacen referencia. | | | | | |
| | | n. Cálculos de canalizaciones (tubos, ductos, canales y electroductos), tendidos verticales y volumen de encastramientos (cajas, conductos, armarios, etc.). | | | | X | | | | | | | | | |
| | | o. Cálculo de pérdidas de energía, teniendo en cuenta los efectos de armónicos y factor de potencia. | | | X | | | | | | | | | | |
| | | p. Cálculos de regulación (incluir el soporte de los valores permitidos por el OR) | | | X | No se encuentra el soporte de los valores permitidos y certificados por el OR | | | X | Si bien en el documento "ACLARACIONES DE AIR-A A OBSERVACIONES AL PRIMER INFORME CONVOCATORIA PRONE 001 DE 2025" se evidencia un comentario con respecto a los valores permitidos en el excel de cálculos de transformadores, se debe tener en cuenta que en concordancia con lo mencionado en el ítem "c" del requisito 1 del apartado "Diseños Eléctricos" del segmento B2) DOCUMENTOS TÉCNICOS DE LA CONVOCATORIA PRONE NO. 001 DE 2025 "Cálculo de regulación, es importante que se incluya el soporte de los valores permitidos por el Operador de Red del área de influencia del proyecto". Así las cosas, se informa que no se evidencia soporte que indique el valor máximo permitido y el valor actual de regulación, en donde se muestra que efectivamente la regulación se encuentra en este rango. | | | | | |
| q. Áreas clasificadas como peligrosas | | | | X | | | | | | | | | | | |
| v. Justificación de desviaciones técnicas cuando sea estrictamente necesarias, siempre y cuando no comprometa la seguridad de las personas o de la instalación. | | | | X | | | | | | | | | | | |
| w. Los demás estudios que el tipo de instalación requiera para su correcta y segura operación, tales como condiciones sísmicas, acústicas, mecánicas o térmicas. | | | X | Se indica que se realizó un estudio de suelos, sin embargo, no se relaciona el nombre del archivo para remisión de mismo, no es posible la validación. | | | X | Si bien en el documento "ACLARACIONES DE AIR-A A OBSERVACIONES AL PRIMER INFORME CONVOCATORIA PRONE 001 DE 2025" se evidencia un comentario con respecto a el estudio de suelos, sin embargo y teniendo en cuenta que el proyecto se desarrolla en barrios ubicados en diferentes departamentos del país, en zonas con alta variabilidad geotécnica y exposición significativa a cargas de viento, se resalta la necesidad de realizar un análisis detallado de las condiciones del terreno en función de la localización específica de cada uno de los proyectos. Conforme a lo establecido en la NSR-10, dicho análisis debe estar respaldado por un estudio geotécnico elaborado por un profesional idóneo, cuya firma y matrícula profesional valdrán su competencia, tal como lo exige el numeral H.1.1.2.1 del reglamento. Esto, con el fin de garantizar la estabilidad de las dimensiones proyectadas y asegurar el cumplimiento de los requisitos técnicos y normativos contemplados en la NSR-10, por lo tanto no cumple. | | | | | | | |
| Cantidad y capacidad de sistemas AGPE On Grid | | | X | Se observa que en la Tabla 4 el total registrado corresponde al número de paneles solares. Este número debería corresponder al número de sistemas de AGPE | | | X | Si bien presentó el documento "ACLARACIONES DE AIR-A A OBSERVACIONES AL PRIMER INFORME CONVOCATORIA PRONE 001 DE 2025" el cual realiza aclaraciones sobre temas específicos observados en la memoria de cálculo incluyendo la relación de Sistemas AGPE, no se presentó la memoria de cálculo con los ajustes respectivos. | | | | | | | |
| Cálculo de transformadores de acuerdo con la cantidad de usuarios y el AGPE que se pueda conectar en cumplimiento de la Resolución CREG 174 de 2021 | | | X | Se evidencia que el dimensionamiento de los sistemas AGPE no cumple con lo establecido en el numeral 10 del literal a) de la Resolución de la Convocatoria, dado que se supera el 50% de la capacidad de los transformadores. La convocatoria es explícita en decir los requisitos de cada ítem, por ello se recomienda cargar el archivo correspondiente a la carpeta "1" que el proyecto se presente de manera integral como la normalización de las redes y el sistema AGPE | | | X | Si bien en el documento "ACLARACIONES DE AIR-A A OBSERVACIONES AL PRIMER INFORME CONVOCATORIA PRONE 001 DE 2025" se evidencia un comentario con respecto a las cargas que se muestran en el excel de cálculos de transformadores, se debe tener en cuenta que en concordancia con lo mencionado en el requisito 1 del apartado "Diseños Eléctricos" del segmento B2) DOCUMENTOS TÉCNICOS DE LA CONVOCATORIA PRONE NO. 001 DE 2025 "Con respecto a las cargas iniciales y futuras, se entenderá como cargas a los usuarios finales y su crecimiento a futuro deberá tener en cuenta las proyecciones de demanda por región realizadas por la Unidad de Planeación Mero-Energética – UPME en su informe "PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y POTENCIA MÁXIMA 2024 -2038" o aquel más actualizado." Así las cosas, se informa que no se evidencia el uso de la proyección de la demanda realizada por la UPME. Adicionalmente, en las aclaraciones se detalla que, si bien se excede la carga del 50% del transformador, según utiliza la dispuesto en el artículo 17 de la CREG 174 de 2021. Sin embargo se recuerda que, en el numeral 10 del literal A) DISPOSICIONES del apartado II. ALCANCE DE LA CONVOCATORIA PRONE No. 001 de 2025 "Así mismo, es pertinente tener en cuenta que el consumo básico a suplir debe garantizarse siempre y cuando no se exceda el 50% de la capacidad del transformador según lo establecido en el literal a) del artículo 6 de la Resolución 174 de 2021." Así las cosas, la convocatoria limita el valor máximo de los sistemas AGPE según la capacidad del transformador a un 50%. | | | | | | | |
| Debe subsanar alguno de los anteriores requisitos | | | X | Debe incluir la información que no se evidencia en el presente requisito y ajustar lo correspondiente a cada observación | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|----------------------------|--|------------------|--|--------------------------------------|--|---|--|------------------------------|--|-------------|--|--|--|
| <div><div>Matriz de verificación de requisitos</div></div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONVOCATORIA PRONE 001 DE 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre del Proyecto: | | | | NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO DIECINUEVE DE MARZO | | | | Vigencia: | | 2025 | | | | | | | | | |
| No. De Usuarios: | | | | 184 | | No. De Beneficiarios: | | 184 | | Fecha de Evaluación: | | 27/08/2025 | | Código SUI: | | 1199 | | | |
| Valor total del Proyecto: | | | | \$ 4.246.091.231 | | Valor Solicitado al PRONE: | | \$ 4.246.091.231 | | Valor de Cofinanciación (si aplica): | | 0 | | Usuarios Registrados en SUI: | | 212 | | | |
| | | | | | | | | | | Fecha de evaluación subsanación: | | | | 24/07/2025 | | | | | |
| EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRONE | | | | | | | | | | Verificación | | Espacio para diligenciamiento por parte de MinEnergía | | | | Subsanación | | Espacio para diligenciamiento por parte de MinEnergía | |
| Requisitos según Anexo de la Resolución 40243 de 2025 | | | | | | | | | | CUMPLE | | Observaciones | | | | CUMPLE | | Motivo | |
| | | | | | | | | | | SI | | NO | | SI | | | | NO | |
| 1.1 | Planos y esquemas eléctricos | Localización general de redes MT y BT existentes y proyectadas que incluya: - Estructuras de las redes de MT y BT existentes y proyectadas incluyendo identificación de equipos implementados (Transformadores, redes, postes, medidores, reconexiones, seccionadores, etc.) - Identificación de la derivación de la red al usuario (acornada) - Calibre y longitud de los conductores - Indicar calles, carreras y puntos cardinales - Localización de sistemas AGPE y transformador de conexión. | | | | | | | | | | | | | | | No se evidencian los planos y diagramas unifilares proyectados con los ajustes respectivos. Adicionalmente, con respecto a las observaciones sobre las longitudes y el calibre de los acornados, en el documento "ACLARACIONES DE AIR-A A OBSERVACIONES AL PRIMER INFORME CONVOCATORIA PRONE 001 DE 2025" actúan que los diagramas unifilares "no está destinado a detallar parámetros físicos como las longitudes de los conductores". Sin embargo, se recuerda que en concordancia con lo mencionado en los numerales 1.1 y 1.2 del requisito 1 del apartado "Diseños Eléctricos" del segmento B2) DOCUMENTOS TÉCNICOS DE LA CONVOCATORIA PRONE NO. 001 DE 2025, es REQUISITO presentar tanto el calibre como la longitud de los conductores utilizados, tanto en los planos como en los diagramas unifilares. En cuanto a las observaciones al primer informe CONVOCATORIA PRONE 001 DE 2025 presentado, se menciona que "no es viable elaborar un diagrama unifilar confiable de la red existente (...) dado que la totalidad del sistema actual incumple con los criterios técnicos de seguridad y operatividad definidos en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE". Sin embargo, como punto de partida para realizar la sustitución completa de la red existente, se espera que se presente algún estudio o conocimiento general sobre la configuración de la red existente, aún reconociendo que las condiciones actuales no cumplen con la normativa técnica. | | |
| | | Diagrama unifilar existente y proyectado que incluya: -El transformador con sus características (Tipo, potencia, Vp/Vn, Número de usuarios por transformador) -Calibre de los conductores y su longitud -Protecciones -Grupo de medida -Sistema de puesta a tierra -Identificación de sistemas AGPE indicando su capacidad -Diagrama unifilar del sistema AGPE. | | | | | | | | | | | | | | | | No se evidencian los planos y diagramas unifilares proyectados con los ajustes respectivos. Adicionalmente, con respecto a las observaciones sobre las longitudes y el calibre de los acornados, en el documento "ACLARACIONES DE AIR-A A OBSERVACIONES AL PRIMER INFORME CONVOCATORIA PRONE 001 DE 2025" actúan que los diagramas unifilares "no está destinado a detallar parámetros físicos como las longitudes de los conductores". Sin embargo, se recuerda que en concordancia con lo mencionado en los numerales 1.1 y 1.2 del requisito 1 del apartado "Diseños Eléctricos" del segmento B2) DOCUMENTOS TÉCNICOS DE LA CONVOCATORIA PRONE NO. 001 DE 2025, es REQUISITO presentar tanto el calibre como la longitud de los conductores utilizados, tanto en los planos como en los diagramas unifilares. En cuanto a las observaciones al primer informe CONVOCATORIA PRONE 001 DE 2025 presentado, se menciona que "no es viable elaborar un diagrama unifilar confiable de la red existente (...) dado que la totalidad del sistema actual incumple con los criterios técnicos de seguridad y operatividad definidos en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE". Sin embargo, como punto de partida para realizar la sustitución completa de la red existente, se espera que se presente algún estudio o conocimiento general sobre la configuración de la red existente, aún reconociendo que las condiciones actuales no cumplen con la normativa técnica. | |
| | | Detalles de cortes horizontales y verticales: -Distancias de seguridad y de trabajo -Dimensiones de los equipos -Flujo de conductores -Entrada de acometida -Detalle de la red aérea -Detalle de montaje del transformador -Detalle de puesta a tierra del transformador -Detalle de la instalación del sistema AGPE. | | | | | | | | | | | | | | | | No se presentó la documentación ajustada con las observaciones | |
| | | Listado de equipos utilizados en el diseño indicando norma técnica | | | | | | | | | | | | | | | | | Si bien en el documento "ACLARACIONES DE AIR-A A OBSERVACIONES AL PRIMER INFORME CONVOCATORIA PRONE 001 DE 2025" se evidencia un comentario con respecto al listado de equipos en los planos y diagramas unifilares, se recuerda que en concordancia con lo mencionado en el apartado 1.4 del requisito 1 del apartado "Diseños Eléctricos" del segmento B2) DOCUMENTOS TÉCNICOS DE LA CONVOCATORIA PRONE NO. 001 DE 2025, es REQUISITO presentar el "Listado de equipos utilizados en el diseño, indicando norma técnica (deben ser fácilmente localizables en el diagrama unifilar, en la localización general de redes de M.T y B.T y en los detalles). |
| | | Planos en formato DWG y PDF con notas, convenciones, capas y bloques | | | | | | | | | | | | | | | | | No presentaron documentación con ajustes respectivos, por lo tanto no se verificó que la observación se cumpliera. |
| | | Debe subsanar alguno de los anteriores requisitos | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Aporte a título gratuito los diseños eléctricos realizados | Aporte a título gratuito al Ministerio de Minas y Energía los diseños realizados especificando el nombre del proyecto y la firma del profesional con la debida identificación de ciudadanía y la matrícula profesional. | | | | | | | | | | | | | | | No presentaron documentación con los ajustes respectivos. | | |
| | | Debe subsanar alguno de los anteriores requisitos | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Matrícula o certificado de vigencia del ingeniero diseñador. | Copia legible de la matrícula o certificado de vigencia del ingeniero diseñador del Proyecto con una vigencia no mayor a tres (3) meses a partir de la publicación de la presente resolución. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Debe subsanar alguno de los anteriores requisitos | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Declaración de cumplimiento por parte del ingeniero diseñador. | Declaración de cumplimiento por parte del ingeniero diseñador, en la que conste que el proyecto cumple con lo establecido en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE, expedido en su última versión mediante la Resolución 40117 del 2 de abril de 2024 o aquella que lo modifique. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Debe subsanar alguno de los anteriores requisitos | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Descripción de sistemas de medición | Descripción de los sistemas de medición del consumo de energía a utilizar, los cuales deben dar cumplimiento a lo dispuesto en las resoluciones del Ministerio de Minas y Energía 40072 del 29 de enero de 2016, 40483 del 30 de mayo de 2019 y 131 del 25 de junio de 2020 | | | | | | | | | | | | | | | No se presentó la documentación ajustada con las observaciones | | |
| | | Debe subsanar alguno de los anteriores requisitos | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Descripción del sistema AGPE | Descripción detallada del sistema de AGPE a utilizar, el cual debe dar cumplimiento a la Resolución CREG 174 de 23 de febrero de 2021. | | | | | | | | | | | | | | | No se presentó la documentación ajustada con las observaciones. | | |
| | | Esta descripción debe contar con la información y/o documentación detallada donde especifique características técnicas y valores de dicho proyecto, cálculos de dimensionamiento, diagramas unifilares, cortes horizontales y verticales de la estructura a implementar, etc. Además de contar con los estudios de potencial energético según sea el caso, capacidad de generación y el estudio y/o documentación requerida por el Operador de Red para la implementación de sistemas de AGPE con entrega de excedentes a la red según lo establecido en la CREG 174 de 2021. | | | | | | | | | | | | | | | Adicionalmente, con respecto a la observación sobre dimensionamiento de los sistemas de AGPE que exceden el 50% de la capacidad del transformador, si bien en el documento "ACLARACIONES DE AIR-A A OBSERVACIONES AL PRIMER INFORME CONVOCATORIA PRONE 001 DE 2025" indica la aplicación de lo dispuesto en el artículo 17 de la CREG 174 de 2021, se recuerda que, en el numeral 10 del literal A) DISPOSICIONES del apartado III. ALCANCE DE LA CONVOCATORIA PRONE No. 001 de 2025 "Así mismo, es pertinente tener en cuenta que el consumo básico a supe debe garantizarse siempre y cuando no se exceda el 50% de la capacidad del transformador según lo estipulado en el literal a) del artículo 6 de la Resolución 174 de 2021". Así las cosas, la convocatoria limita el valor máximo de los sistemas AGPE según la capacidad del transformador a un 50%. En cuanto a la corriente de corto, si bien se sabe que estas están relacionadas a la corriente del punto de conexión, no se indica el valor asociado. | | |
| | | El sistema de AGPE debe cumplir con lo establecido en el artículo 17 de la CREG 174 de 2021, en el numeral 10 del literal A) DISPOSICIONES del apartado III. ALCANCE DE LA CONVOCATORIA PRONE No. 001 de 2025 "Así mismo, es pertinente tener en cuenta que el consumo básico a supe debe garantizarse siempre y cuando no se exceda el 50% de la capacidad del transformador según lo estipulado en el literal a) del artículo 6 de la Resolución 174 de 2021". Así las cosas, la convocatoria limita el valor máximo de los sistemas AGPE según la capacidad del transformador a un 50%. En cuanto a la corriente de corto, si bien se sabe que estas están relacionadas a la corriente del punto de conexión, no se indica el valor asociado. | | | | | | | | | | | | | | | Finalmente, con respecto a la medición del sistema AGPE, en el documento "ACLARACIONES DE AIR-A A OBSERVACIONES AL PRIMER INFORME CONVOCATORIA PRONE 001 DE 2025" actúan que se cuenta con un OCU para realizar la medición de la energía inyectada por el sistema de AGPE, no obstante no se presentan las memorias de cálculo y los diagramas unifilares con los ajustes respectivos en el que especifique y se incluya este equipo y las características técnicas operativas y de funcionamiento. | | |
| | | Debe subsanar alguno de los anteriores requisitos | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Análisis de Alternativas | Análisis de alternativas orientado a la identificación de las posibles alternativas AGPE a implementar en el barrio subnormal o de manera remota, el documento debe incluir: -Evaluación de conexión al sistema de Distribución Local -Criterios de selección -Costos, ventajas y desventajas de cada topología -Selección final -Conclusiones. | | | | | | | | | | | | | | | No se presentó la documentación ajustada con las observaciones | | |
| | | Certificación de que la alternativa propuesta del proyecto corresponde a la mejor alternativa para atender el problema propuesto, de acuerdo con el análisis de alternativas realizado para el proyecto. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | El documento cuenta con la identificación del ingeniero responsable: Nombre completo, estado de ciudadanía, matrícula profesional, descripción del proyecto con el nombre del proyecto y el área de influencia. | | | | | | | | | | | | | | | | No se presentó la documentación ajustada con las observaciones | |
| | | Debe subsanar alguno de los anteriores requisitos | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|---|--|----------------------------|----|---|--|--------------------------------------|--|---------------------------|--------|---|--|--------------|--|---|--|
| <div><div>Matriz de verificación de requisitos</div></div> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONVOCATORIA PRONE 001 DE 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre del Proyecto: | | NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO DIECINUEVE DE MARZO | | | | Vigencia: | | 2025 | | | | | | | | | |
| No. De Usuarios: | | 184 | | No. De Beneficiarios: | | 184 | | Fecha de Evaluación: | | 27/06/2025 | | | | | | | |
| Valor total del Proyecto: | | \$ 4.246.091.231 | | Valor Solicitado al PRONE: | | \$ 4.246.091.231 | | Valor de Cofinanciación (si aplica): | | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | Usuarios Registrados en SUI | | 212 | | | | | | | |
| EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRONE | | | | Verificación | | Espacio para diligenciamiento por parte de MinEnergía | | | | Subsanación | | Espacio para diligenciamiento por parte de MinEnergía | | | | | |
| Requisitos según Anexo de la Resolución 40243 de 2025 | | | | CUMPLE | | | Observaciones | | | | CUMPLE | | Motivo | | | | |
| | | | | SI | NO | N/A | | | | | SI | NO | | | | | |
| 8 | Esquema de sostenibilidad | Esquema de sostenibilidad que incluye: -Marco normativo -Análisis de sostenibilidad que especifique: los costos de inversión, costos de AOM, esquema de facturación de entrega de excedentes, esquema de facturación (el se implementa la funcionalidad de pago anticipado), costos anuales por mantenimiento preventivo, correctivo y costos de financiación por demora en el desembolso de subsidios. Debe subsanar alguno de los anteriores requisitos | | X | | | No es claro el esquema de facturación, ya que no existe claridad en el flujo de excedentes de energía y el cruce de costos. Se debe aclarar cómo se realizará la distribución equitativa del beneficio de energía para los usuarios. Debe ajustar la información que se evidencia en las observaciones del presente requisito | | | | | X | No se presentó la documentación ajustada con las observaciones | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Análisis de Riesgos | Matriz de probabilidad y valoración del riesgo - consecuencia y las acciones de manejo, análisis de riesgo de desastres. La matriz debe tener lo siguiente: - Frecuencia o probabilidad de que ocurra cada riesgo identificado - Evaluar la gravedad de las consecuencias si el riesgo se materializa Matriz de evaluación del riesgo (baja, media, alta) basada en la probabilidad de impacto - Análisis cualitativo y cuantitativo con el uso de metodologías para evaluar los riesgos en términos económicos y de seguridad. Debe subsanar alguno de los anteriores requisitos | | X | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | X | | | | | | | | | | | | |
| OBSERVACIONES ADICIONALES Fase "4.5 Evaluación" | | | | | | | | | | OBSERVACIONES ADICIONALES | | | | | | | |
| No se evidencia una integración adecuada entre los diseños de normalización de redes y los correspondientes al sistema de Autogeneración a Pequeña Escala (AGPE), ya que se presentan como componentes independientes. Esta falta de articulación es evidente desde la denominación del proyecto, la cual hace referencia únicamente a la normalización de redes, sin incluir el sistema AGPE. Se recuerda que el proyecto debe ser integral, por lo que la totalidad de los documentos técnicos debe estar alineada, ser coherente entre sí y reflejar una propuesta unificada. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| De acuerdo con la Evaluación Realizada se Emite Concepto | | | | | | | | | | FAVORABLE | | | | NO FAVORABLE | | X | |

CONVOCATORIA PRONE 001 DE 2025

849

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|------------------|-----------|--|------|---|------------------------------|-----------------------------|--|-------------|--------|---|--------|---|--|
| <div><div>Matriz de verificación de requisitos</div></div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONVOCATORIA PRONE 001 DE 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre del Proyecto: | | NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO DIECINUEVE DE MARZO | | | | | Vigencia: | | 2025 | | Revisión y evaluación Previa | | | | | | | | |
| No. De Usuarios | | 184 | | No. De Beneficiarios: | | 184 | | Fecha de Evaluación: | | 27/08/2025 | | Código SUI | | 1199 | | | | | |
| Valor total del Proyecto: | | \$ 4.246.091.231 | | Valor Solicitado al PRONE: | | \$ 4.246.091.231 | | Valor de Cofinanciación (si aplica): | | \$0 | | Usuarios Registrados en SUI | | 212 | | | | | |
| EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRONE | | | | | | | | Verificación | | Espacio para diligenciamiento por parte de MinEnergía | | | | Subsanación | | Espacio para diligenciamiento por parte de MinEnergía | | | |
| Requisitos según Anexo de la Resolución 40243 de 2025 | | | | | | | | CUMPLE | | | Observaciones | | | | CUMPLE | | Motivo | | |
| | | | | | | | | SI NO N/A | | | | | | | SI NO | | | | |
| B-4) DOCUMENTOS PLAN DE ACCION DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA CONVOCATORIA PRONE NO. 001 DE 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Plan de accion de responsabilidad social | | Documento en el formato "Plan de Accion Social" | | X | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Nombre del Proyecto | | X | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Departamento | | X | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Cantidad de usuarios | | X | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Objetivos específicos del plan de accion social | | X | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Etapas para la ejecución de actividades | | X | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Etapa 1 - Actividades previa a la contratación de obra y contratación | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | a. Realizar documento de diagnostico comunitario | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | b. Realizar 3 socializaciones | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | c. Diseño metodológico del proceso pedagógico | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | d. Desarrollar 3 talleres presenciales | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | e. Desarrollar mínimo 2 espacios de formación destinados a la Normalización de Redes Eléctricas | | | | | | | | | | | | | | | |
| f. Diseñar un estrategia para fortalecer la comunicación entre la ciudadanía y el ejecutor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Etapa 2 - Actividades de suministro y construcción de obras | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a. Realizar 4 socializaciones | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b. Realizar 2 talleres presenciales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c. Realizar 2 talleres presenciales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d. Realizar 2 talleres de capacitación 1 colectiva y una con acompañamiento individual | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| e. Se realizará 1 taller sobre Administración, Operación y Mantenimiento (AGM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| f. Elaborar un informe que contenga los resultados de la implementación de la estrategia de comunicación con la ciudadanía y recepción de PQRSF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| g. Se realizará 1 taller de refuerzo sobre medidores inteligentes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| h. Se realizará 1 taller de refuerzo sobre AGM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| i. Desarrollar 1 espacio en jornada en territorio para identificar y abordar dudas de la comunidad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| j. Elaborar un listado final de los usuarios | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| k. Se realizará la entrega al Ministerio de Minas y Energía de 1 informe final del Plan de Accion de Responsabilidad Social | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| l. Se realizará 1 último taller de refuerzo sobre AGM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Identifica el presupuesto del Plan de Accion Social | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| Identifica la fecha de inicio y fin del PAS | | | | X | | | | Se ha identificado una discrepancia en las fechas de inicio entre el (Certificado PAS) y el (Anexo 3 - Cronograma). Según el (Certificado PAS), la fecha de inicio formal está establecida para el 22 de septiembre del 2025. Sin embargo, el (Anexo 3 - Cronograma) no refleja esta fecha, en su lugar, se indica que el Diagnóstico Comunitario comenzará el 8 de septiembre de 2025 y finalizará el 21 de septiembre del 2025. En contraste, la fecha de finalización presenta concordancia en ambos documentos: el (Certificado PAS) establece el 15 de junio de 2026, lo cual es consistente con lo detallado en el (Anexo 3 - Cronograma). | | | | X | | | | | | | |
| Identifica el periodo de duracion del PAS | | | | X | | | | Se constata una inconsistencia en el cómputo de la duración total del proyecto. Mientras que las fechas referenciadas en el Plan de Acción Social (PAS) corresponden a un periodo de 267 días, el análisis del Anexo 3 (Cronograma), desde la Etapa 1, ítem 15, hasta la Etapa 2, ítem 15, revela un total de 281 días. Se solicita una revisión para unificar esta información. | | | | | | X | | | | | |
| El documento se encuentra firmado en la presente vigencia | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| El documento se encuentra firmado por el Representante Legal | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| Debe subsanar alguno de los anteriores requisitos | | | | X | | | | De conformidad a la Resolución No. 40243 de 2025, en su capítulo V RECEPCION DE DOCUMENTOS, se solicita a Ain-e S.A.S. E.S.F., subsanar dicho requisito | | | | | | | | | | | |
| OBSERVACIONES ADICIONALES Fase "4.5 Evaluación" | | | | | | | | | | | | OBSREVACIONES ADICIONALES | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| De acuerdo con la Evaluación Realizada se Emite Concepto | | | | | | | | | | | | FAVORABLE | | | | NO FAVORABLE | | X | |