








 <b>Matriz de verificación de requisitos</b>				 <b>Matriz de verificación de requisitos</b>				
CONVOCATORIA PRONE 002 DE 2025				CONVOCATORIA PRONE 002 DE 2025				
Nombre del Proyecto:		NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO NO HAY COMO DIOS, MUNICIPIO DE MAICA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		Revisión y evaluación final				
No. de Usuarios	74	No. de Beneficiarios:	74	No de Usuarios	68	Fecha de evaluación subsanación	15 de octubre de 2025	
Valor total del Proyecto:	\$1.694.501.777	Valor Solicitado al PRONE:	\$1.694.501.777	Valor solicitado al PRONE	\$ 1.206.137.933	Valor de Cofinanciación (si aplica):	0	
EVALUACIÓN PRELIMINAR DE PROYECTOS PRONE				Subsanación				
Requisitos según Anexo de la Resolución 40432 de 2025				CUMPLE		Espacio para diligenciamiento por parte de MinEnergía		
				SI	NO			
B-2) DOCUMENTOS TÉCNICOS DE LA CONVOCATORIA PRONE No. 002 DE 2025				B-1) DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS/JURIDICOS DE LA CONVOCATORIA PRONE No. 002 DE 2025				
1	<p>Carta de presentación con la solicitud de recursos, debidamente suscrita por el representante legal y en el formato adjunto "Formato Carta de presentación".</p> <p><b>Nota:</b> En caso de que el proyecto abarque múltiples barrios, la información de códigos SUI, usuarios registrados y usuarios a normalizar deberá estar separada por cada barrio</p>	Departamento, municipio, barrio, nombre del proyecto	X					
		Código(s) SUI del(los) barrio(s).	X					
		Número de usuarios registrados en el SUI	X					
		Número de usuarios a normalizar	X					
		Valor total del proyecto	X					
		Valor de cofinanciación (cuando aplique)					N/A	
		Valor solicitado al PRONE	X					
		Tipo de sistemas de medición a utilizar, siendo estos: Sistema de Medición Avanzada (AMI) y Sistema de Medición Bidireccional, entendiéndose que este último debe ser AMI. Así mismo, los sistemas de medición podrán implementar la modalidad de pago anticipado	X					
		Tipo(s) de sistema(s) AGPE a utilizar (tipo granja, sobre techos/canchas o cualquier otra denominación y detallando la capacidad total a instalar en kW.		X			Se presenta una inconsistencia en el valor de potencia instalada de sistemas AGPE, toda vez que este no concuerda con el evidenciado en las memorias de cálculo, ni con el calculado en el presupuesto general, ni con el Anexo 1.	
		Se debe certificar que el proyecto no ha sido presentado para ser financiado con otras fuentes de financiación públicas	X				El numero de usuarios asociados a los transformadores y de clientes a servir (94) de la memoria de calculo no coincide con los presentados en la carta de presentación y el anexo 1 (68).	
El documento esta debidamente firmado por el representante legal y en formato PDF, los datos generales del proyecto están completos y correctamente diligenciados	X							
Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio, con una vigencia de expedición no superior a treinta (30) días calendario.	X							
El formato no presenta alteraciones, modificaciones, enmiendas y/o tachones. De lo contrario el formato deberá ser subsanado por el operador de red	X							
2	Garantía de Seriedad debidamente otorgada y firmada por	Firmada por el Tomador y la aseguradora	X					
		El Ministerio de Minas y Energía es el asegurado y beneficiario	X					
		Tiene como amparos: i) la responsabilidad de los diseños y presupuestos presentados para el proyecto PRONE ii) el incumplimiento de los compromisos del Operador de Red en su propio plan de inversión en normalización de redes iii) los riesgos derivados de la no suscripción del contrato por parte del operador de red en el proyecto de resolución.	X					
		La garantía equivale mínimo a un cinco por ciento (5%) del valor total del proyecto.	X					
		Tiene vigencia de seis (6) meses contados a partir de la fecha de recepción de los planes, programas y/o proyectos.	X					
		Expedida por una compañía de seguros autorizada en Colombia	X					
		En caso de presentar mas de un proyecto, se podrá constituir una sola garantía siempre que la misma asegure el 5% del valor total de todos los proyectos (la garantía deberá estar presente en cada uno de las carpetas de los proyectos)	X					
		El documento debe estar en formato PDF, no debe presentar alteraciones, modificaciones, enmiendas y/o tachones. De lo contrario el formato deberá ser subsanado por el operador de red	X					
		Certificar la calidad actual de los barrios como subnormales de acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial- POT, Plan Básico de Ordenamiento Territorial – PBOT o Esquema de Ordenamiento Territorial – EOT del que trata la Ley 388 de 1997	X					
		Certificar la estratificación socioeconómica actual y en la que quedarán los barrios una vez normalizados las redes eléctricas	X					
3	Certificado de la Entidad Territorial, con el correspondiente membrete de la entidad y en el formato adjunto "Formato Certificación Entidad Territorial"	Que certifique su compromiso como representante legal de la entidad territorial, a gestionar los recursos necesarios requeridos para la implementación de la infraestructura de alumbrado público, una vez se normalicen las redes eléctricas del(los) barrio(s) subnormal(es).	X					
		Que los usuarios beneficiarios del proyecto NO se encuentran ubicados en un área en condición de riesgo, lo cual debe estar acorde con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 1523 de 2012, en la cual adopta la "Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres".	X					
		Que el(los) barrio(s) y/o la(s) zona(s) a utilizar no se encuentra(n) en litigio por la propiedad.	X					
		Que conoce y está de acuerdo con el tipo de medida a utilizar en el proyecto (especificando que el tipo de medida es AMI y/o bidireccional AMI según sea el caso).	X					
		Compromiso de acompañar las socializaciones a las comunidades objeto del proyecto con el fin de garantizar el compromiso y participación de las mismas.	X					
		Que el proyecto no ha sido presentado a otros fondos o fuentes de financiación pública destinados al mismo alcance, objetivo, ubicación, usuarios, entre otras características de este.	X					
		Formato "Certificación Entidad Territorial" diligenciado en su totalidad, no presenta alteraciones, modificaciones, enmiendas y/o tachones que no permitan su lectura de forma correcta.	X					



 <b>Matriz de verificación de requisitos</b>				 <b>Matriz de verificación de requisitos</b>			
CONVOCATORIA PRONE 002 DE 2025				CONVOCATORIA PRONE 002 DE 2025			
Nombre del Proyecto:		NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO NO HAY COMO DIOS, MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		Revision y evaluación final			
No. de Usuarios	74	No. de Beneficiarios:	74	No de Usuarios	68	Fecha de evaluación subsanación	15 de octubre de 2025
Valor total del Proyecto:	\$1.694.501.777	Valor Solicitado al PRONE:	\$1.694.501.777	Valor solicitado al PRONE	\$1.206.137.933	Valor de Cofinanciación (si aplica):	0
EVALUACIÓN PRELIMINAR DE PROYECTOS PRONE				Espacio para diligenciamiento por parte de MinEnergía			
Requisitos según Anexo de la Resolución 40432 de 2025				CUMPLE		Motivo	
				SI	NO		
		Los datos se encuentran correctamente diligenciados.		X			
		El documento es expedido en el año en curso (2025)		X			
		El documento se encuentra en formato PDF.		X			
		El documento es suscrito por el alcalde o por quien ejerza sus funciones.		X			
		En caso de que el firmante no sea el alcalde, se deberá adjuntar el acto administrativo que delega las funciones de este al firmante.		X			
4	Listado de Usuarios a Beneficiar y en el formato adjunto "Listado de usuarios a Beneficiar"	El listado de usuarios beneficiarios debe incluir la ubicación de cada vivienda en coordenadas bajo el formato Magna Siglas origen Bogotá y la dirección completa, diligenciado en su totalidad en el formato denominado "Listado de usuarios a beneficiar" proporcionado por el Ministerio		X			
		Formato "Listado de usuarios a beneficiar" diligenciado en su totalidad, no presenta alteraciones, modificaciones, enmendaduras y/o tachones que no permitan su lectura de forma correcta.		X			
		Los datos se encuentran correctamente diligenciados.			X	El número de usuarios relacionado en el LISTADO DE USUARIOS a beneficiar no corresponde con el reportado en la "Carta de Presentación" y en el "Anexo 1".	
		El documento se encuentra firmado por el representante legal.		X			
5	Acuerdo para la atención de los usuarios normalizados y en el formato "Acuerdo para la atención de usuarios normalizados" (si aplica)	Formato "Acuerdo para la atención de usuarios normalizados" diligenciado en su totalidad, en el que conste el compromiso del comercializador frente a la atención de usuarios normalizados y que podrá ser modificado en atención a los acuerdos realizados entre el operador de red y el comercializador.				N/A	
		Los datos se encuentran correctamente diligenciados.				N/A	
		El documento se encuentra firmado por las partes OR y Comercializador.				N/A	
6	Certificado del Operador de Red y en el formato "Certificación Operador de Red"	Financiar y brindar el apoyo técnico y financiero a los usuarios beneficiarios del proyecto, siempre que así se pacte con ellos.		X			
		Compromiso en la contratación de personal local que cumpla con los perfiles requeridos		X			
		Listado de usuarios a beneficiar posterior al replanteo y previo al inicio de obras		X			
		Compromiso a realizar la administración, operación, mantenimiento y reposición de la infraestructura de normalización		X			
		Se compromete a realizar la COMERCIALIZACIÓN de la energía eléctrica requerida y/o inyectada a la red por los nuevos usuarios y/o por los sistemas de autogeneración a pequeña escala (AGPE) de acuerdo con la regulación vigente		X			
		Compromiso de realizar las socializaciones y acompañamiento social necesarios a las comunidades objeto del proyecto antes y durante su ejecución con el fin de garantizar el compromiso y participación de estas		X			
		El representante legal manifiesta bajo la gravedad del juramento, que no se encuentra incurso en inhabilidades o incompatibilidades previstas en la Ley, en especial la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007		X			
		Establece el compromiso de asumir costos adicionales que puedan ser requeridos dentro de la ejecución del proyecto		X			
		Compromiso de establecer en los puntos de conexión conforme al sistema de AGPE que se vaya a implementar		X			
		Acreditación donde se certifique que el proyecto ha sido socializado con la comunidad beneficiada previo a la presentación del mismo en la convocatoria		X			
		Compromiso de que una vez concluidas las obras contempladas, el Operador de Red permitirá la conexión de los activos.		X			
		Formato "Certificación Operador de Red" diligenciado en su totalidad, no presenta alteraciones, modificaciones, enmendaduras y/o tachones que no permitan su lectura de forma correcta.		X			
		Los datos se encuentran correctamente diligenciados.		X			
		El documento se encuentra en formato PDF.		X			
El documento se encuentra firmado por el representante legal.		X					
7	Indemnidad del comité evaluador en el formato: "Indemnidad del Comité Evaluador", en el que se especifique:	Principio de buena fe y veracidad de la información		X			
		Cumplimiento normativo		X			
		Asumción de responsabilidad e indemnidad		X			
		El formato no deberá presentar modificaciones, alteraciones, enmendaduras y/o tachones que no permitan su lectura de forma correcta, de lo contrario el formato deberá ser subsanado		X			
8	Oficio expedido por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios SSPD del registro de los barrios subnormales del proyecto en el SUI.	Expedido en la vigencia 2025		X			
		Relación de el(los) nombre(s) del(los) barrio(s) subnormal(es) con su respectivo código SUI		X			
		Número de usuarios registrados por barrio		X			
9	Documento de Cofinanciación y en el formato "Cofinanciación por parte del OR" (si aplica).	Formato "Cofinanciación por parte del OR" diligenciado en su totalidad, no presenta alteraciones, modificaciones, enmendaduras y/o tachones que no permitan su lectura de forma correcta				N/A	
		Si el documento que se presenta es cofinanciado, se deberá indicar el porcentaje de cofinanciación el cual debe estar entre el 3% y 90% del valor total asociado a normalización				N/A	
		Debe indicar el valor numérico de cofinanciación				N/A	
		Estado financiero o Balance general, debidamente certificado y firmado por un contador público, con corte a 31 de diciembre de 2024				N/A	
		Documento que demuestre que el operador tiene líneas de crédito preaprobadas con entidades financieras por el monto de la cofinanciación ofrecida.				N/A	
		Indicadores de solvencia financiera o recursos de caja con destinación específica para el proyecto, cuando se realice la cofinanciación con recursos propios y no a través de líneas de crédito				N/A	
		Los datos se encuentran correctamente diligenciados.				N/A	
		El documento se encuentra en formato PDF.				N/A	
		El documento se encuentra firmado por el representante legal.				N/A	



<div><b>Matriz de verificación de requisitos</b></div>				<div><b>Matriz de verificación de requisitos</b></div>				
CONVOCATORIA PRONE 002 DE 2025				CONVOCATORIA PRONE 002 DE 2025				
Nombre del Proyecto:		NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO NO HAY COMO DIOS, MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		Revisión y evaluación final				
No. de Usuarios	74	No. de Beneficiarios:	74	No de Usuarios	68	Fecha de evaluación subsanación	15 de octubre de 2025	
Valor total del Proyecto:	\$1.694.501.777	Valor Solicitado al PRONE:	\$1.694.501.777	Valor solicitado al PRONE	\$ 1.206.137.933	Valor de Cofinanciación (si aplica):	0	
EVALUACIÓN PRELIMINAR DE PROYECTOS PRONE				Subsanación		Espacio para diligenciamiento por parte de MinEnergía		
Requisitos según Anexo de la Resolución 40432 de 2025				CUMPLE		Motivo		
				SI	NO			
10	Formatos diligenciados	Anexo 1 " Información del proyecto"	Formato "Anexo 1 Información del proyecto" diligenciado en su totalidad, no presenta alteraciones, modificaciones, enmendaduras y/o tachones que no permitan su lectura de forma correcta.	X		El número de usuarios asociados a los transformadores y de clientes a servir (94) de la memoria de calculo no coincide con los presentados en la carta de presentación y el anexo 1 (68).  Se evidencian diferencias entre los valores de Km de redes MT, ya que no concuerdan con lo dispuesto en la memoria de calculo.  Se presenta una inconsistencia en el valor de potencia instalada de sistemas AGPE, toda vez que este no concuerda con el evidenciado en la carta de presentación.  De igual manera, el número de sistemas AGPE no concuerda con lo evidenciado en las memorias de calculo.		
			Los datos se encuentran correctamente diligenciados.		X			
			El documento se encuentra en formato PDF.	X				
			El documento se encuentra firmado por el representante legal.	X				
		Anexo 2 "Cronograma"	Formato "Anexo 2 Cronograma" diligenciado en su totalidad, no presenta alteraciones, modificaciones, enmendaduras y/o tachones que no permitan su lectura de forma correcta.	X				
			Los datos se encuentran correctamente diligenciados.	X				
			El documento se encuentra en formato PDF.	X				
			El documento se encuentra firmado por el representante legal.	X				
			OBSERVACIONES ADICIONALES		OBSERVACIONES			
			Debe aportar Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio, de acuerdo con lo requerido.			Se evidencian inconsistencias entre la información presentada en los documentos Carta de Presentación, Listado de Usuarios a Beneficiar y Anexo 1, de acuerdo con lo señalado en el espacio de observaciones correspondiente a cada documento.		
De acuerdo con la evaluación realizada se emite concepto			FAVORABLE		NO FAVORABLE	X		

 <b>Matriz de verificación de requisitos</b>				 <b>Matriz de verificación de requisitos</b>			
<b>CONVOCATORIA PRONE 002 DE 2025</b>				<b>CONVOCATORIA PRONE 002 DE 2025</b>			
Nombre del Proyecto: NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO NO HAY COMO DIOS, MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA				Revision y evaluación final			
No. de Usuarios	74	No. de Beneficiarios:	68	No de Usuarios	74	Fecha de evaluación subsanación	14/10/2025
Valor total del Proyecto:	\$1.694.501.777	Valor Solicitado al PRONE:	\$1.694.501.777	Valor solicitado al PRONE	\$1.206.137.933	Valor de Cofinanciación (si aplica):	\$0
<b>EVALUACIÓN PRELIMINAR DE PROYECTOS PRONE</b>				Subsanación			
Requisitos según Anexo de la Resolución 40432 de 2025				CUMPLE		Espacio para diligenciamiento por parte de MinEnergía	
				SI	NO	Motivo	
<b>B-2) DOCUMENTOS TÉCNICOS DE LA CONVOCATORIA PRONE No. 002 DE 2025</b>				<b>B-2) DOCUMENTOS TÉCNICOS DE LA CONVOCATORIA PRONE No. 002 DE 2025</b>			
<b>DISEÑO CIVIL</b>				<b>DISEÑO CIVIL</b>			
1	Memorias de cálculo y Diseños civiles	Nombre del proyecto en todos los documentos relacionados y ubicación del proyecto, el documento esta firmado.	X				
		Formato "Memorial de Responsabilidad diseño y cálculos de la Cimentación" y/o "Memorial de Responsabilidad diseño y cálculos de la Estructura" según corresponda, firmado.	X				
		Copia de tarjeta profesional	X				
		Certificado de vigencia no mayor a tres (3) meses) a partir de la fecha de publicación de la resolución, expedido por el COPNIA.	X				
2	Planos Estructurales	Reflejan el diseño de la cimentación y la estructura, firmados por el o los profesionales diseñadores.	X				
3	Estudio de suelos	Documento contiene las características y recomendaciones para la cimentación, conforme a la norma NSR-10, firmado por el profesional responsable.	X				
4	Aporte a título gratuito al MME	Formato Aporte a Título Gratuito –"Cimentación" y/o "Aporte a Título Gratuito - Estructura" según corresponda, firmado.	X				
<b>OBSERVACIONES ADICIONALES</b>				<b>OBSERVACIONES</b>			
NOTA: La carpeta denominada "5. Declaración de cumplimiento", contiene fecha anterior a la fecha de la publicación de la Resolución, se solicita actualizar la fecha.				Ninguna			
De acuerdo con la evaluación realizada se emite concepto				FAVORABLE	X	NO FAVORABLE	

Energía				Energía			
Matriz de verificación de requisitos				Matriz de verificación de requisitos			
CONVOCATORIA PRONE 002 DE 2025				CONVOCATORIA PRONE 002 DE 2025			
Nombre del Proyecto:		NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO NO HAY COMO DIOS, MUNICIPIO DE MAICAQ, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		Revisión y evaluación final			
No. de Usuarios	74	No. de Beneficiarios:	74	No de Usuarios	68	Fecha de evaluación subsanación	
Valor total del Proyecto:	\$1.694.501.777	Valor Solicitado al PRONE:	\$1.694.501.777	Valor solicitado al PRONE	\$1.206.137.933	Valor de Cofinanciación (si aplica):	0
EVALUACIÓN PRELIMINAR DE PROYECTOS PRONE				Subsanación		Espacio para diligenciamiento por parte de MinEnergía	
Requisitos según Anexo de la Resolución 40432 de 2025				CUMPLE		Motivo	
B-2) DOCUMENTOS TÉCNICOS DE LA CONVOCATORIA PRONE No. 002 DE 2025				SI	NO		
DISEÑO ELÉCTRICO				DISEÑO ELÉCTRICO			
1	Memorias de cálculo	Las Memorias de Cálculo deben especificar el nombre completo del proyecto en todos los documentos relacionados y la ubicación del proyecto.	X				
		Ítems del diseño detallado conforme a lo establecido en las disposiciones contenidas en el Libro 3 "Instalaciones Objeto del RETIE, del Título 3 - Diseño de las Instalaciones Eléctricas" de la Resolución MME 40117 de 2024:	X				
		Cálculo de transformadores de acuerdo con la cantidad de usuarios y el AGPE que se pueda conectar en cumplimiento de la Resolución CREG 174 de 2021.	X				
		Con relación al literal I del artículo 3.3.1.1 Diseño Detallado del Título 3 – DISEÑO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS se deberá presentar el cálculo mecánico de estructuras y elementos de sujeción y soporte de las redes de distribución para los proyectos de normalización con AGPE.	X				
		Con relación al literal I del artículo 3.3.1.1 Diseño Detallado del Título 3 – DISEÑO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS deben entregar los estudios que el tipo de instalación requiera para su correcta y segura operación, tales como condiciones sísmicas (calculadas según la NSR-10, título A), carga muerta (propio peso, accesorios, redes), carga viva (peso de los operadores, equipos de mantenimiento), cargas de viento (presiones de vientos y altura del elemento), para los proyectos de normalización.				N/A	
		Cantidad y capacidad de transformadores			X		El numero de usuarios asociados a los transformadores (94) no coincide con los presentados en el resto de la documentación (74), ni con el número de beneficiarios expuestos en la carta de presentación y el anexo 1 (68).  Según la memoria de calculo, se van a instalar 5 transformadores, sin embargo en el anexo 5.5 unicamente se cuenta con tres.
2	Planos y esquemas eléctricos	Cantidad y capacidad de sistemas AGPE (On-Grid)			X	Aunque se evidencia una corrección en el valor, no se explica la razón de dicho ajuste, ya que este no concuerda con la cantidad de paneles asociados al número de transformadores indicados en la memoria de cálculo.  Adicionalmente, la capacidad mostrada no concuerda con la evidenciada en la carta de presentación.  De igual manera, la cantidad de sistemas AGPE no concuerda con lo presentado en el Anexo 1.	
		Especificar el uso de conductores aislados trenzados para la red de distribución y cable para acometida con neutro concéntrico.			X	itud de red MT no concuerda con lo establecido en el presupuesto y en el A	
		Cargas iniciales y futuras: Cargas a los usuarios finales y su crecimiento a futuro podrán tener en cuenta las proyecciones de demanda por región realizadas por la Unidad de Planeación Minero-Energética – UPME en su informe "PROYECCION DE LA DEMANDA DE ENERGIA ELECTRICA Y POTENCIA MAXIMA 2024 - 2038" o aquel más actualizado. Así mismo, también lo podrán basar en los históricos de consumo del área de influencia.	X				
		Localización general de redes MT y BT existentes y proyectadas anexando la documentación en formato .pdf y .DWG, que incluya:  •Estructuras de redes de M.T y B.T existentes y proyectadas incluyendo identificación de equipos implementados. •Identificar la derivación de la red al usuario (acometida). •Localización de sistemas AGPE y transformador de conexión.			X	El numero de usuarios asociados a los transformadores y de clientes a servir de las memorias de calculo (94) no coincide con los presentados en el plano.  Según la memoria de calculo, se van a instalar 5 transformadores, sin embargo en el plano solo se evidencian 3.  El número de sistemas AGPE no concuerda con lo evidenciado en las memorias de calculo.	
3	Sistema AGPE	Diagrama unifilar existente anexando la documentación en formato .pdf y .DWG, que incluya:  •Red de MT existente con la cual se alimenta el transformador de distribución de la zona. •Transformador(es) de distribución existente(s) en la zona de influencia del proyecto. •Macromedidores existentes y/o equipos que permiten hacer seguimiento al consumo de los usuarios beneficiados del proyecto.			X		
		Diagrama unifilar proyectado anexando la documentación en formato .pdf y .DWG:  •Transformador con sus características (Tipo, potencia, Vp/Vs, Número de usuarios por transformador, DPS). •Protecciones. •Sistema de Puesta a Tierra. •Especificar la conexión desde el generador con su respectiva capacidad hasta el punto de conexión, así mismo el sistema de medida y cantidad de usuarios a beneficiar.			X	El numero de usuarios asociados a los transformadores y de clientes a servir de las memorias de calculo (94) no coincide con los presentados en el unifilar.  Según la memoria de calculo, se van a instalar 5 transformadores, sin embargo en el unifilar solo se evidencian 3.  El número de sistemas AGPE no concuerda con lo evidenciado en las memorias de calculo.	
		Detalles (cortes horizontales y verticales), anexando la documentación en formato .pdf y .DWG:  •Dimensiones de los equipos. •Ruta de conductores. •Entrada de acometida. •Detalle de red aérea. •Detalle del montaje del transformador. •Detalle de puesta a tierra del transformador. •Detalle de la instalación del sistema AGPE (On-Grid).			X		
		Estudios de potencial energético según sea el caso, capacidad de generación con su respectivo dimensionamiento, memorias de cálculo, planimetría y especificaciones técnicas			X	El numero de usuarios asociados a los transformadores y de clientes a servir (94) no coincide con los presentados en el resto de la documentación (74), ni con el número de beneficiarios expuestos en la carta de presentación y el anexo 1 (68).  Según la memoria de calculo, se van a instalar 5 transformadores, sin embargo en el anexo 5.5 unicamente se cuenta con tres.  Aunque se evidencia una corrección en el valor, no se explica la razón de dicho ajuste, ya que este no concuerda con la cantidad de paneles asociados al número de transformadores indicados en la memoria de cálculo.  Adicionalmente, la capacidad mostrada no concuerda con la evidenciada en la carta de presentación, ni con la presente en el Anexo 1.	

 <b>Matriz de verificación de requisitos</b>				 <b>Matriz de verificación de requisitos</b>			
CONVOCATORIA PRONE 002 DE 2025				CONVOCATORIA PRONE 002 DE 2025			
Nombre del Proyecto:		NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO NO HAY COMO DIOS, MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		Revisión y evaluación final			
No. de Usuarios		74		No. de Beneficiarios:		74	
Valor total del Proyecto:		\$1.694.501.777		Valor Solicitado al PRONE:		\$1.694.501.777	
EVALUACIÓN PRELIMINAR DE PROYECTOS PRONE				Subsanación		Espacio para diligenciamiento por parte de MinEnergía	
Requisitos según Anexo de la Resolución 40432 de 2025				CUMPLE		Motivo	
				SI NO			
		Consumo básico a suplir debe garantizarse siempre y cuando no se exceda el 50% de la capacidad del transformador según lo estipulado en el literal a) del artículo 6 de la Resolución 174 de 2021 "La sumatoria de la potencia máxima declarada de todos los GD y AGPE que entregan energía a la red, en un mismo circuito de nivel de tensión 1, debe ser igual o menor al 50% de la capacidad nominal del circuito, transformador o subestación donde se solicita el punto de conexión (...)"	X				
		"Carta de Compromiso del Operador de Red" debidamente firmado, mediante el cual se compromete a asumir las condiciones, modificaciones y/o situaciones que conlleve el superar el 50%, (cuando aplique), debidamente firmado por el profesional competente.	X				
4	Aporte a título gratuito al MME	Aporte a título gratuito especificando el nombre del proyecto, firmado por el profesional, con cédula de ciudadanía y número de matrícula profesional.	X				
5	Matrícula o certificado de vigencia del ingeniero diseñador.	Copia legible de la matrícula o certificado de vigencia del ingeniero diseñador del Proyecto con una vigencia no mayor a tres (3) meses a partir de la publicación de la presente resolución.	X				
6	Declaración de cumplimiento por parte del ingeniero diseñador.	Declaración de cumplimiento por parte del ingeniero diseñador, en la que conste que el proyecto cumple con lo establecido en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE, expedido en su última versión mediante la Resolución 40117 del 2 de abril de 2024 o aquella que lo modifique.	X				
7	Descripción de sistemas de medición	Descripción de los sistemas de medición del consumo de energía a utilizar, los cuales deben dar cumplimiento a lo dispuesto en las resoluciones del MME 40072 del 29 de enero de 2018, 40463 del 30 de mayo de 2019 y 131 del 25 de junio de 2020, para los proyectos de Normalización.	X				
		Descripción de los sistemas de medición de generación y consumo cumpliendo lo dispuesto en el párrafo del artículo 2.2.3.2.4.9 del Decreto 384 de 2017, para los proyectos de AGPE.	X				
8	Análisis de Alternativas	Análisis de alternativas orientado a la identificación de los posibles sistemas AGPE a implementar en el barrio subnormal o de manera remota, el documento debe incluir: - Análisis comparativo entre los diferentes tipos de soluciones AGPE a implementar, teniendo en cuenta la disponibilidad del recurso, impacto ambiental, impacto social, Nivel de estudios y dificultad de implementación. - Evaluación de conexión al sistema de Distribución Local - Criterios de selección - Costos, ventajas y desventajas de cada tipología - Selección final - Conclusiones.	X				
		Certificación de que la alternativa propuesta del proyecto corresponde a la mejor alternativa para atender el problema propuesto, de acuerdo con el análisis de alternativas realizado para el proyecto, debe incluir el nombre completo del proyecto y su ubicación.	X				
		El documento debe contar con la identificación del ingeniero responsable: Nombre completo, cédula de ciudadanía y matrícula profesional.	X				
9	Esquema de sostenibilidad	Esquema de sostenibilidad que incluya: -Marco normativo -Análisis de sostenibilidad que especifique: los costos de inversión, costos de AOM, esquema de facturación de entrega de excedentes, esquema de facturación (si se implementa la funcionalidad de pago anticipado), costos anuales por mantenimiento preventivo, correctivo y costos de financiación por demora en el desembolso de subsidios.		X		El número de usuarios asociados a los transformadores (94) de la memoria de cálculo no coincide con el número de clientes a servir (74), ni con los presentados en el esquema de sostenibilidad (68).	
10	Análisis de Riesgos	Matriz de probabilidad y valoración del riesgo - consecuencia y las acciones de manejo, análisis de riesgo de desastres.  La matriz debe tener lo siguiente: - Frecuencia o posibilidad de que ocurra cada riesgo identificado - Evaluar la gravedad de las consecuencias si el riesgo se materializa - Matriz de evaluación del riesgo (baja, media, alta) basada en la probabilidad de impacto - Análisis cualitativo y cuantitativo con el uso de metodologías para evaluar los riesgos en términos económicos y de seguridad.	X				
OBSERVACIONES ADICIONALES				OBSERVACIONES			
Se recomienda tener en cuenta las siguientes consideraciones:  Se evidencia falta de caracteres en el diseño del sistema de puesta a tierra en los sistemas AGPE  Adicionalmente, en el documento de dimensionamiento de sistemas AGPE, si bien se menciona la metodología utilizada, no se evidencia una tabla con los resultados, en donde se encuentren el número de sistemas AGPE a utilizar, según su potencia, y a que transformador van asociados.  En caso de realizar el ajuste en la capacidad del sistema AGPE, es necesario hacer las correcciones en B-1) DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS/JURIDICOS DE LA CONVOCATORIA PRONE No. 002 DE 2025, en la carta de presentación y en el Anexo 1.							
De acuerdo con la evaluación realizada se emite concepto				FAVORABLE		NO FAVORABLE	x

 <b>Matriz de verificación de requisitos</b>				 <b>Matriz de verificación de requisitos</b>			
CONVOCATORIA PRONE 002 DE 2025				CONVOCATORIA PRONE 002 DE 2025			
Nombre del Proyecto:		NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO NO HAY COMO DIOS, MUNICIPIO DE MAICA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		Revision y evaluación final			
No. de Usuarios	74	No. de Beneficiarios:	74	No de Usuarios	74	Fecha de evaluación subsanación	14-oct-25
Valor total del Proyecto:	\$1.694.501.777	Valor Solicitado al PRONE:	\$1.694.501.777	Valor solicitado al PRONE	\$1.694.501.777	Valor de Cofinanciación (si aplica):	0
EVALUACIÓN PRELIMINAR DE PROYECTOS PRONE				Espacio para diligenciamiento por parte de MinEnergía			
Requisitos según Anexo de la Resolución 40432 de 2025				CUMPLE			
				SI		NO	
B-2) DOCUMENTOS TÉCNICOS DE LA CONVOCATORIA PRONE No. 002 DE 2025				B-3) DOCUMENTOS ECONOMICOS DE LA CONVOCATORIA PRONE No. 002 DE 2025			
1	Proyecto conforme a la MGA	Proyecto entregado conforme a la Metodología General Ajustada (MGA), en donde los valores registrados en la cadena de valor coinciden con las subactividades presentadas en el presupuesto general.		X			
2	Plan de inversiones quinquenal	Plan de inversiones quinquenales de normalización con recursos del Operador de Red en donde se incluyen los barrios, municipios, cobertura expresada en usuarios y cronograma de pagos que se cubrirá con recursos del Operador de Red (cuando exista cofinanciación).					N/A
3	Análisis de Costos y presupuesto	Presupuesto general y el Análisis de Precios Unitarios (APU), en el cual se desglosen los ítems, actividades y demás componentes		X			
		*Las redes de MT, BT, sistemas de medición, transformación, desmonte de infraestructura existente y sistemas de AGPE deben desagregarse como ítem de actividades.					
		El tipo de cable, transformadores y sistemas AGPE debe estar especificado en los planos y coincidir con lo presentado en la memoria de cálculo.			X		Se sigue presentando diferencia entre las cantidades de km de red de MT en el presupuesto y las presentadas las memorias de cálculo Según la memoria de cálculo, se van a instalar 5 transformadores, sin embargo solo se evidencian 3 en el presupuesto general. En la memoria de cálculo de los sistemas AGPE se asocian una cantidad de paneles según la capacidad del transformador, sin embargo siguiendo esta metodología, el resultado no concuerda con la cantidad de paneles finales asociados a los transformadores indicados en la memoria de cálculo (5). Adicionalmente, la capacidad mostrada no concuerda con la evidenciada en la carta de presentación.
		Debe existir relación técnica y coherencia de cantidades, así como los precios ajustados a precios del mercado según la ejecución del proyecto.			X		Se sigue presentando diferencia entre las cantidades de km de red de MT en el presupuesto y las presentadas las memorias de cálculo Según la memoria de cálculo, se van a instalar 5 transformadores, sin embargo solo se evidencian 3 en el presupuesto general. En la memoria de cálculo de los sistemas AGPE se asocian una cantidad de paneles según la capacidad del transformador, sin embargo siguiendo esta metodología, el resultado no concuerda con la cantidad de paneles finales asociados a los transformadores indicados en la memoria de cálculo (5). Adicionalmente, la capacidad mostrada no concuerda con la evidenciada en la carta de presentación.
		El costo de retro redes existentes deben desagregarse como ítem y contener el APU respectivo, el cual no debe superar el 3% del valor total del proyecto.		X			
		Los valores de cada APU deben coincidir con el presupuesto general		X			
		El APU, no debe ser mayor al 25% del valor total del proyecto		X			
		El porcentaje de servicio RETIE no debe ser mayor al 2% del valor total de los costos directos del proyecto.		X			
		El plan de acción de responsabilidad social debe elaborarse como un anexo independiente del proyecto. Este anexo debe contener la desagregación de costos por actividades y su respectivo APU. El valor del PAS debe estar incluido en el presupuesto general del proyecto, este valor no debe superar el 7% del costo directo del proyecto.		X			
		El valor del proyecto indicando las actividades a ejecutar, APU, y análisis de precios unitarios deberán presentarse en números enteros.		X			
		En los archivos digitales presentados se debe incluir el presupuesto en formato Excel editable y PDF firmado.		X			
		El presupuesto podrá incluir el valor de la inventorería el cual será hasta el 7% de los costos directos.					N/A
		Estructura del presupuesto: se debe presentar con los siguientes subcapítulos: •Redes de media Tensión (MT) •Redes de baja tensión (BT) Sistema de medida •Transformación •Sistema AGPE •Desmonte de Infraestructura Existente Las actividades deben contener Numeración, Nombre de la actividad, unidad de medida, cantidad, valor unitario y valor total.  Análisis de Precios Unitarios Cada actividad debe contar con su APU, incluyendo. Equipos y herramientas, materiales, mano de obra y transporte. • Se deben presentar en formato editable y formulado. • La numeración de los ítems del APU deben coincidir con el presupuesto general.  Equipos y Herramientas: Describe la herramienta a utilizar, valor unitario, cantidad, rendimiento y valor total de cada herramienta y valor total del ítem de herramientas. • Los rendimientos deben ser consistentes con los de la mano de obra. • Las herramientas Especiales: aquellas con altos costos (teodolito, grúa, equipo topográfico, GPS, etc) deben contar con soportes de cotización.  Mano de obra: Incluye los diferentes tipos de personal, toma como referencia inicial el salario mínimo legal vigente. El desglose de la mano de obra debe incluir el tipo de personal, cantidad, rendimiento, valor unitario y valor total de la mano de obra.  Materiales y estudio de mercado: Deben estar sustentados en cotizaciones del mercado.		X			
		OBSERVACIONES ADICIONALES				OBSERVACIONES	
En caso de realizar el ajuste en las cantidades del presupuesto, es necesario hacer las correcciones en B-1) DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS/JURIDICOS DE LA CONVOCATORIA PRONE No. 002 DE 2025, por lo tanto el valor del presupuesto del presupuesto total cambia, por ello en la carta de presentación, en el Anexo 1 se debe realizar la corrección. Así mismo, en los documentos asociados a B-3) DOCUMENTOS ECONOMICOS DE LA CONVOCATORIA PRONE No. 002 DE 2025 se debe hacer el ajuste respectivo en el presupuesto general, MGA y flujo de fondos							
De acuerdo con la evaluación realizada se emite concepto				FAVORABLE		NO FAVORABLE	X

 <b>Matriz de verificación de requisitos</b>				 <b>Matriz de verificación de requisitos</b>			
CONVOCATORIA PRONE 002 DE 2025				CONVOCATORIA PRONE 002 DE 2025			
Nombre del Proyecto:		NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO NO HAY COMO DIOS, MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAHIRA		Revisión y evaluación final			
No. de Usuarios	74	No. de Beneficiarios:	74	No de Usuarios	74	Fecha de evaluación subsanación	14/10/2025
Valor total del Proyecto:	\$1.694.501.777	Valor Solicitado al PRONE:	\$1.694.501.777	Valor solicitado al PRONE	\$1.206.137.933	Valor de Cofinanciación (si aplica):	\$0
EVALUACIÓN PRELIMINAR DE PROYECTOS PRONE				Subsanación		Espacio para diligenciamiento por parte de MinEnergía	
Requisitos según Anexo de la Resolución 40432 de 2025				CUMPLE		Motivo	
B-2) DOCUMENTOS TÉCNICOS DE LA CONVOCATORIA PRONE No. 002 DE 2025				SI		NO	
1	Plan de accion de responsabilidad social	Documento en el formato "Plan de Accion Social"		X			
		Nombre del Proyecto		X			
		Departamento		X			
		Cantidad de usuarios		X			
		Identifica el presupuesto del Plan de Accion Social		X			
		Identifica la fecha de inicio y fin del PAS		X			
		Identifica el periodo de duracion del PAS		X			
		El documento se encuentra firmado en la presente vigencia		X			
		El documento se encuentra firmado por el Representante Legal		X			
OBSERVACIONES ADICIONALES				OBSERVACIONES			
Se recomienda realizar una revisión de las fechas establecidas en el cronograma (Anexo 2) para la ejecución de las actividades del Plan de Acción Social. Esto debido a que varias de ellas están programadas durante la temporada decembrina, de fin de año, última semana de diciembre (2025) y la primera semana de enero (2026), periodos que, por sus particularidades sociales y culturales, representan un reto significativo para la implementación efectiva de las acciones. Se sugiere, incluir en dichas fechas actividades que no requieran relacionamiento social sino alistamiento técnico.				Se deja constancia de que, en la revisión del cronograma del plan de trabajo, se identificó la programación de tres talleres sobre mecanismos de control social y veedurías entre el 31 de diciembre y el 4 de enero. Estas fechas coinciden con celebraciones tradicionales de fin de año, lo cual limita de manera significativa la participación comunitaria y, por ende, la efectividad de las actividades propuestas. En la primera revisión del proyecto ya se había recomendado ajustar este aspecto, señalando la importancia de no programar espacios de formación en dicho periodo, dado que es altamente probable que no puedan llevarse a cabo. En este sentido, se sugiere reprogramar los talleres a partir del 7 de enero, de manera que se garantice una participación amplia y representativa de las comunidades. Es importante resaltar que los talleres sobre mecanismos de control social y veeduría ciudadana son herramientas clave para fortalecer la apropiación comunitaria y garantizar la sostenibilidad del proyecto, por lo cual su desarrollo debe darse en condiciones que favorezcan la asistencia y el compromiso de los actores locales.			
De acuerdo con la evaluación realizada se emite concepto				FAVORABLE	X	NO FAVORABLE	